

## H 4 エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果 (H 4 エリア周辺)

| 採取地点 | 採取日時             | 分析項目         |               |
|------|------------------|--------------|---------------|
|      |                  | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) |
| E-3  | —                | —            | —             |
| E-4  | —                | —            | —             |
| E-5  | —                | —            | —             |
| E-8  | —                | —            | —             |
| E-9  | 2026/10/27 06:35 | 6.1E+02      | < 1.4E+02     |
| E-10 | 2026/10/27 06:39 | < 1.2E+01    | < 1.4E+02     |
| E-13 | 2026/10/27 06:52 | < 1.2E+01    | < 1.4E+02     |
| E-14 | 2026/10/27 06:45 | < 1.2E+01    | < 1.4E+02     |

・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・  $\bigcirc.\bigcirc E \pm \bigcirc$  とは、 $\bigcirc.\bigcirc \times 10^{\pm \bigcirc}$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・ E-3,E-4,E-5,E-8 は、1 回/月に分析を実施。

・ E-9,E-10,E-13,E-14 は、1 回/週に分析を実施。