2026年11月12日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

Ｈ６エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果
（Ｈ６エリア周辺）

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
G-1	2026/11/10 06:40	1.9E+01	＜ 1.3E+02
G-2	2026/11/10 06:35	4.1E+01	2.0E+02
G-3	—	—	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・G-1,G-2 は，１回/週に分析を実施。
・G-3 は，１回/月に分析を実施。