

地下貯水槽（周辺観測孔）分析結果（全β）

採取地点		採取日時	分析項目
			全β (Bq/L)
地下貯水槽 周辺観測孔 (i ~ iii)	A1	—	—
	A2	—	—
	A3	—	—
	A4	—	—
	A5	—	—
	A6	—	—
	A7	2026/10/09 07:50	< 2.4E+01
	A8	—	—
	A9	—	—
	A10	2026/10/09 08:00	< 2.4E+01
	A11	—	—
	A12	—	—
	A13	2026/10/09 08:10	< 2.4E+01
	A14	—	—
	A15	—	—
	A16	2026/10/09 08:20	< 2.4E+01
	A17	—	—
	A18	—	—
	A19	2026/10/09 08:30	< 2.4E+01

・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ 〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31， 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1， 3.1E−01は3.1×10^{−1}で0.31と読む。