

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2026/10/05 06:38	1.7E+03	< 1.2E+02	1.2E+01	1.3E+03
	下流側	2026/10/05 06:57	2.3E+03	4.0E+02	< 6.0E+00	3.8E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2026/10/05 06:33	6.7E+02	< 1.2E+02	< 6.0E+00	2.5E+02
	下流側	2026/10/05 06:59	2.1E+02	< 1.2E+02	< 6.0E+00	1.9E+01

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
 - ・ $\text{〇.〇E}\pm\text{〇}$ とは， $\text{〇.〇}\times 10^{\pm\text{〇}}$ であることを意味する。
- （例） $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。