2026年11月6日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

# 1号機，2号機放水路　分析結果

| 採取地点 | | 採取日時 | 分析項目 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| 1号機放水路立坑水 | 上流側 | 2026/11/04 06:35 | 4.8E+03 | ＜ 1.2E+02 | 3.2E+01 | 3.6E+03 |
| | 下流側 | 2026/11/04 07:08 | 2.3E+03 | 2.8E+02 | ＜ 6.9E+00 | 4.0E+02 |
| 2号機放水路立坑水 | 上流側 | 2026/11/04 06:39 | 2.1E+03 | ＜ 1.2E+02 | ＜ 7.3E+00 | 4.5E+02 |
| | 下流側 | 2026/11/04 07:11 | 3.9E+02 | ＜ 1.2E+02 | ＜ 7.1E+00 | 2.9E+01 |

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は$3.1\times10^{1}$で31，3.1E+00は$3.1\times10^{0}$で3.1，3.1E－01は$3.1\times10^{-1}$で0.31と読む。