

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/09/18 07:36	14.0	0.003	< 2.9E+00	—	< 5.3E-01	1.5E+00
	2026/09/19 07:17	2.0	0.004	5.7E+00	—	< 5.9E-01	1.6E+00
	2026/09/20 07:04	9.0	0.005	< 2.9E+00	—	< 6.5E-01	1.6E+00
	2026/09/21 07:16	134.5	0.318	4.4E+00	—	< 5.5E-01	2.7E+00
	2026/09/22 07:10	5.0	0.021	9.0E+00	—	< 4.4E-01	3.6E+00
	2026/09/23 07:14	0.5	0.004	9.9E+00	< 6.5E+00	< 5.4E-01	4.0E+00
	2026/09/24 07:41	0.0	0.003	4.8E+00	—	< 6.2E-01	3.7E+00
物揚場排水路	2026/09/18 07:41	14.0	0.007	3.5E+00	—	< 6.7E-01	1.6E+00
	2026/09/19 07:23	2.0	0.008	7.6E+00	—	< 7.0E-01	3.2E+00
	2026/09/20 07:08	9.0	0.007	3.9E+00	—	< 7.9E-01	1.3E+00
	2026/09/21 07:24	134.5	0.087	1.4E+01	—	< 6.0E-01	1.4E+01
	2026/09/22 07:16	5.0	0.019	1.7E+01	—	< 5.8E-01	1.3E+01
	2026/09/23 07:21	0.5	0.009	9.4E+00	< 6.5E+00	< 7.2E-01	6.7E+00
	2026/09/24 07:50	0.0	0.009	7.9E+00	—	< 5.5E-01	6.1E+00
K排水路	2026/09/18 06:00	14.0	0.012	2.0E+01	—	< 5.9E-01	1.6E+01
	2026/09/19 06:00	2.0	0.016	3.0E+01	—	< 7.0E-01	1.9E+01
	2026/09/20 06:00	9.0	0.015	3.2E+01	—	< 7.3E-01	1.8E+01
	2026/09/21 06:00	134.5	0.129	3.9E+01	—	< 6.9E-01	3.1E+01
	2026/09/22 06:00	5.0	0.040	7.8E+01	—	< 1.0E+00	6.2E+01
	2026/09/23 06:00	0.5	0.017	2.9E+01	4.6E+01	< 5.0E-01	2.1E+01
	2026/09/24 06:00	0.0	0.015	2.2E+01	—	< 6.3E-01	1.6E+01
BC排水路	2026/09/18 06:26	14.0	0.008	5.0E+01	—	< 5.2E-01	< 7.2E-01
	2026/09/19 06:34	2.0	0.016	3.3E+01	—	< 7.2E-01	< 6.9E-01
	2026/09/20 06:18	9.0	0.022	2.1E+01	—	< 6.2E-01	< 7.6E-01
	2026/09/21 06:23	134.5	1.318	5.7E+00	—	< 6.2E-01	2.4E+00
	2026/09/22 06:17	5.0	0.079	1.3E+02	—	< 5.9E-01	< 5.4E-01
	2026/09/23 06:13	0.5	0.011	1.8E+02	< 6.5E+00	< 5.9E-01	5.6E-01
	2026/09/24 06:26	0.0	0.010	1.5E+02	—	< 5.3E-01	< 6.5E-01
D排水路	2026/09/18 07:38	14.0	0.032	< 2.9E+00	—	< 5.5E-01	< 5.3E-01
	2026/09/19 07:19	2.0	0.039	< 2.8E+00	—	< 5.4E-01	< 6.0E-01
	2026/09/20 07:06	9.0	0.034	< 3.2E+00	—	< 5.3E-01	< 5.0E-01
	2026/09/21 07:20	134.5	0.494	< 3.1E+00	—	< 5.9E-01	1.3E+00
	2026/09/22 07:13	5.0	0.110	7.9E+00	—	< 5.4E-01	8.8E-01
	2026/09/23 07:17	0.5	0.041	4.1E+00	< 6.5E+00	< 5.4E-01	< 5.7E-01
	2026/09/24 07:45	0.0	0.038	< 3.3E+00	—	< 5.3E-01	< 5.9E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/10/05 07:16	9.5E+00	< 5.2E-01	4.5E+00
物揚場排水路	2026/10/05 07:24	5.0E+00	< 5.1E-01	7.9E-01
K排水路	2026/10/05 06:00	1.4E+01	< 5.5E-01	9.1E+00
BC排水路	2026/10/05 06:25	7.7E+01	< 5.9E-01	< 6.4E-01
D排水路	2026/10/05 07:20	< 2.6E+00	< 5.9E-01	< 5.4E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇\text{E}\pm 〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降水量は1 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。