

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/10/07 07:19	< 3.4E+00	< 6.5E-01	3.3E+00
物揚場排水路	2026/10/07 07:27	< 2.9E+00	< 6.2E-01	< 7.1E-01
K排水路	2026/10/07 06:00	1.6E+01	< 5.0E-01	9.9E+00
BC排水路	2026/10/07 06:45	8.0E+01	< 5.8E-01	< 7.1E-01
D排水路	2026/10/07 07:23	< 2.9E+00	< 7.8E-01	< 7.6E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $0.0E\pm0$ とは、 $0.0\times10^{\pm0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降水量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。