

構内排水路 分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/10/14 07:47	< 4.5E+00	< 7.8E+00	< 3.8E-01	2.7E+00
物揚場排水路	2026/10/14 07:54	< 2.6E+00	< 7.8E+00	< 5.5E-01	1.2E+00
K排水路	2026/10/14 06:00	1.5E+01	5.4E+01	< 5.0E-01	1.0E+01
BC排水路	2026/10/14 06:46	4.2E+01	< 7.8E+00	< 5.5E-01	< 4.3E-01
D排水路	2026/10/14 07:50	< 2.6E+00	< 7.8E+00	< 4.5E-01	< 4.9E-01
5,6号機排水路※ ¹	2026/10/14 07:12	< 4.5E+00	< 7.8E+00	< 6.8E-01	< 6.6E-01

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E－01は3.1×10^{－1}で0.31と読む。
- ・採取当日の降水量は0 mm
- ・排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※ 1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/10/15 07:45	8.0E+00	< 5.7E-01	4.5E+00
物揚場排水路	2026/10/15 07:54	< 3.3E+00	< 6.2E-01	1.2E+00
K排水路	2026/10/15 06:00	1.3E+01	< 7.0E-01	1.0E+01
BC排水路	2026/10/15 06:42	3.7E+01	< 5.5E-01	< 5.2E-01
D排水路	2026/10/15 07:49	< 3.3E+00	< 5.5E-01	< 6.9E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降水量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。