

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/10/02 08:06	0.0	0.002	7.7E+00	—	< 4.8E-01	5.3E+00
	2026/10/03 07:14	0.0	0.002	7.3E+00	—	< 6.9E-01	6.0E+00
	2026/10/04 07:19	0.0	0.002	9.1E+00	—	< 6.4E-01	4.4E+00
	2026/10/05 07:16	1.0	0.002	9.5E+00	—	< 5.2E-01	4.5E+00
	2026/10/06 07:40	0.0	0.002	4.4E+00	—	< 5.0E-01	3.3E+00
	2026/10/07 07:19	0.0	0.002	< 3.4E+00	< 8.0E+00	< 6.5E-01	3.3E+00
	2026/10/08 07:49	0.0	0.002	5.7E+00	—	< 5.4E-01	4.6E+00
物揚場排水路	2026/10/02 08:14	0.0	0.007	< 3.4E+00	—	< 5.8E-01	1.8E+00
	2026/10/03 07:21	0.0	0.007	3.9E+00	—	< 5.9E-01	1.5E+00
	2026/10/04 07:28	0.0	0.006	3.5E+00	—	< 4.8E-01	1.4E+00
	2026/10/05 07:24	1.0	0.006	5.0E+00	—	< 5.1E-01	7.9E-01
	2026/10/06 07:47	0.0	0.006	< 3.1E+00	—	< 6.9E-01	1.7E+00
	2026/10/07 07:27	0.0	0.007	< 2.9E+00	< 8.2E+00	< 6.2E-01	< 7.1E-01
	2026/10/08 07:57	0.0	0.006	< 2.7E+00	—	< 5.5E-01	1.3E+00
K排水路	2026/10/02 06:00	0.0	0.013	1.6E+01	—	< 6.7E-01	1.1E+01
	2026/10/03 06:00	0.0	0.012	1.3E+01	—	< 6.5E-01	9.3E+00
	2026/10/04 06:00	0.0	0.013	1.2E+01	—	< 6.7E-01	9.8E+00
	2026/10/05 06:00	1.0	0.012	1.4E+01	—	< 5.5E-01	9.1E+00
	2026/10/06 06:00	0.0	0.012	1.5E+01	—	< 5.5E-01	1.1E+01
	2026/10/07 06:00	0.0	0.011	1.6E+01	7.0E+01	< 5.0E-01	9.9E+00
	2026/10/08 06:00	0.0	0.010	1.8E+01	—	< 6.4E-01	1.2E+01
BC排水路	2026/10/02 06:44	0.0	0.009	8.8E+01	—	< 5.1E-01	< 5.8E-01
	2026/10/03 06:10	0.0	0.008	7.8E+01	—	< 6.7E-01	< 6.7E-01
	2026/10/04 06:10	0.0	0.008	8.5E+01	—	< 5.5E-01	< 5.4E-01
	2026/10/05 06:25	1.0	0.009	7.7E+01	—	< 5.9E-01	< 6.4E-01
	2026/10/06 06:35	0.0	0.009	6.1E+01	—	< 6.7E-01	< 5.7E-01
	2026/10/07 06:45	0.0	0.009	8.0E+01	< 8.0E+00	< 5.8E-01	< 7.1E-01
	2026/10/08 06:47	0.0	0.009	5.7E+01	—	< 6.4E-01	< 7.1E-01
D排水路	2026/10/02 08:09	0.0	0.033	< 4.1E+00	—	< 5.5E-01	< 6.0E-01
	2026/10/03 07:17	0.0	0.031	< 2.8E+00	—	< 7.2E-01	< 6.6E-01
	2026/10/04 07:23	0.0	0.031	< 3.1E+00	—	< 5.9E-01	< 7.3E-01
	2026/10/05 07:20	1.0	0.030	< 2.6E+00	—	< 5.9E-01	< 5.4E-01
	2026/10/06 07:43	0.0	0.029	< 3.1E+00	—	< 6.8E-01	< 7.4E-01
	2026/10/07 07:23	0.0	0.031	< 2.9E+00	< 8.2E+00	< 7.8E-01	< 7.6E-01
	2026/10/08 07:53	0.0	0.030	< 2.7E+00	—	< 6.5E-01	< 6.3E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/10/19 08:41	8.6E+00	< 4.8E-01	5.7E+00
物揚場排水路	2026/10/19 08:48	5.0E+00	< 5.9E-01	9.9E-01
K排水路	2026/10/19 06:00	1.4E+01	< 6.6E-01	1.0E+01
BC排水路	2026/10/19 06:34	1.9E+01	< 5.9E-01	< 4.7E-01
D排水路	2026/10/19 08:44	< 2.8E+00	< 6.2E-01	< 6.0E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $0.0E\pm0$ とは、 $0.0\times10^{\pm0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降水量は1.5 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。