2026年10月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

# 構内排水路　排水路流量と分析結果 （全β・H-3・γ)

| 採取地点 | 採取日時 | 降水量 (mm/日) | 流量 ($m^3$/秒) | 分析項目 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| A排水路 | 2026/10/09 07:31 | 0.0 | 0.001 | 7.1E+00 | — | ＜ 5.9E-01 | 5.7E+00 |
| | 2026/10/10 07:42 | 0.0 | 0.001 | 9.8E+00 | — | ＜ 5.9E-01 | 6.3E+00 |
| | 2026/10/11 07:43 | 0.0 | 0.001 | 4.1E+00 | — | ＜ 4.4E-01 | 3.6E+00 |
| | 2026/10/12 07:44 | 0.0 | 0.001 | ＜ 3.4E+00 | — | ＜ 6.7E-01 | 3.0E+00 |
| | 2026/10/13 08:07 | 0.0 | 0.001 | 3.8E+00 | — | ＜ 6.9E-01 | 2.0E+00 |
| | 2026/10/14 07:47 | 0.0 | 0.002 | ＜ 4.5E+00 | ＜ 7.8E+00 | ＜ 3.8E-01 | 2.7E+00 |
| | 2026/10/15 07:45 | 0.0 | 0.002 | 8.0E+00 | — | ＜ 5.7E-01 | 4.5E+00 |
| 物揚場排水路 | 2026/10/09 07:37 | 0.0 | 0.006 | ＜ 3.2E+00 | — | ＜ 5.8E-01 | 1.2E+00 |
| | 2026/10/10 07:48 | 0.0 | 0.006 | ＜ 2.6E+00 | — | ＜ 5.2E-01 | 8.7E-01 |
| | 2026/10/11 07:50 | 0.0 | 0.006 | 6.7E+00 | — | ＜ 5.9E-01 | ＜ 8.0E-01 |
| | 2026/10/12 07:50 | 0.0 | 0.006 | ＜ 3.3E+00 | — | ＜ 6.2E-01 | 9.8E-01 |
| | 2026/10/13 08:13 | 0.0 | 0.006 | ＜ 3.4E+00 | — | ＜ 6.3E-01 | 1.3E+00 |
| | 2026/10/14 07:54 | 0.0 | 0.006 | ＜ 2.6E+00 | ＜ 7.8E+00 | ＜ 5.5E-01 | 1.2E+00 |
| | 2026/10/15 07:54 | 0.0 | 0.006 | ＜ 3.3E+00 | — | ＜ 6.2E-01 | 1.2E+00 |
| K排水路 | 2026/10/09 06:00 | 0.0 | 0.010 | 1.8E+01 | — | ＜ 4.5E-01 | 9.6E+00 |
| | 2026/10/10 06:00 | 0.0 | 0.012 | 1.6E+01 | — | ＜ 5.5E-01 | 9.6E+00 |
| | 2026/10/11 06:00 | 0.0 | 0.011 | 1.5E+01 | — | ＜ 4.8E-01 | 9.8E+00 |
| | 2026/10/12 06:00 | 0.0 | 0.010 | 1.4E+01 | — | ＜ 5.1E-01 | 9.3E+00 |
| | 2026/10/13 06:00 | 0.0 | 0.011 | 1.4E+01 | — | ＜ 5.3E-01 | 9.6E+00 |
| | 2026/10/14 06:00 | 0.0 | 0.011 | 1.5E+01 | 5.4E+01 | ＜ 5.0E-01 | 1.0E+01 |
| | 2026/10/15 06:00 | 0.0 | 0.009 | 1.3E+01 | — | ＜ 7.0E-01 | 1.0E+01 |
| BC排水路 | 2026/10/09 06:42 | 0.0 | 0.007 | 5.0E+01 | — | ＜ 7.3E-01 | 4.8E-01 |
| | 2026/10/10 06:33 | 0.0 | 0.007 | 6.1E+01 | — | ＜ 6.2E-01 | ＜ 6.4E-01 |
| | 2026/10/11 06:06 | 0.0 | 0.009 | 5.8E+01 | — | ＜ 5.5E-01 | ＜ 5.2E-01 |
| | 2026/10/12 06:26 | 0.0 | 0.008 | 5.1E+01 | — | ＜ 4.5E-01 | ＜ 4.6E-01 |
| | 2026/10/13 06:43 | 0.0 | 0.008 | 5.3E+01 | — | ＜ 5.5E-01 | ＜ 6.4E-01 |
| | 2026/10/14 06:46 | 0.0 | 0.007 | 4.2E+01 | ＜ 7.8E+00 | ＜ 5.5E-01 | ＜ 4.3E-01 |
| | 2026/10/15 06:42 | 0.0 | 0.007 | 3.7E+01 | — | ＜ 5.5E-01 | ＜ 5.2E-01 |
| D排水路 | 2026/10/09 07:35 | 0.0 | 0.026 | ＜ 3.2E+00 | — | ＜ 5.5E-01 | ＜ 5.7E-01 |
| | 2026/10/10 07:44 | 0.0 | 0.031 | ＜ 2.6E+00 | — | ＜ 5.9E-01 | ＜ 5.8E-01 |
| | 2026/10/11 07:46 | 0.0 | 0.033 | ＜ 2.8E+00 | — | ＜ 6.6E-01 | ＜ 6.3E-01 |
| | 2026/10/12 07:46 | 0.0 | 0.031 | ＜ 3.3E+00 | — | ＜ 3.9E-01 | ＜ 5.7E-01 |
| | 2026/10/13 08:10 | 0.0 | 0.030 | ＜ 3.4E+00 | — | ＜ 6.7E-01 | ＜ 6.2E-01 |
| | 2026/10/14 07:50 | 0.0 | 0.029 | ＜ 2.6E+00 | ＜ 7.8E+00 | ＜ 4.5E-01 | ＜ 4.9E-01 |
| | 2026/10/15 07:49 | 0.0 | 0.027 | ＜ 3.3E+00 | — | ＜ 5.5E-01 | ＜ 6.9E-01 |
| 5,6号機排水路 | 2026/10/14 07:12 | 0.0 | 0.002 | ＜ 4.5E+00 | ＜ 7.8E+00 | ＜ 6.8E-01 | ＜ 6.6E-01 |

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×$10^{1}$で31，3.1E+00は3.1×$10^{0}$で3.1，3.1E－01は3.1×$10^{-1}$で0.31と読む。
・流量以外は既にお知らせ済み。

2026年10月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

# 構内排水路　分析結果 （全β・γ)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 全β (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| A排水路 | 2026/10/26 07:05 | 3.4E+00 | ＜ 4.5E-01 | 1.0E+00 |
| 物揚場排水路 | 2026/10/26 07:12 | ＜ 3.2E+00 | ＜ 5.8E-01 | 1.2E+00 |
| K排水路 | 2026/10/26 06:00 | 1.8E+01 | ＜ 7.0E-01 | 1.4E+01 |
| BC排水路 | 2026/10/26 06:25 | 4.6E+00 | ＜ 5.2E-01 | ＜ 5.2E-01 |
| D排水路 | 2026/10/26 07:08 | ＜ 3.2E+00 | ＜ 6.4E-01 | ＜ 7.5E-01 |
| 5,6号機排水路※1 | — | — | — | — |

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×$10^{1}$で31，3.1E+00は3.1×$10^{0}$で3.1，3.1E－01は3.1×$10^{-1}$で0.31と読む。
・採取当日の降水量は19 mm
・排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
※1　5,6号機排水路は１回/月に分析を実施。