2026年11月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス揚水井　分析結果（全β・H-3）

採取地点		採取日時	分析項目	
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	2026/11/05 06:53	＜ 1.2E+01	8.3E+00
	No.2 【B】	—	—	—
	No.3 【C】	2026/11/05 06:47	＜ 1.2E+01	7.2E+01
	No.4 【D】	—	—	—
	No.5 【E】	2026/11/05 07:40	＜ 1.2E+01	1.1E+01
	No.6 【F】	—	—	—
	No.7 【G】※	2026/11/05 07:46	＜ 3.8E+00	1.5E+01
	No.8 【H】	—	—	—
	No.9 【J】	11/5 採取中止	—	—
	No.10 【K】	2026/11/05 07:51	＜ 1.2E+01	1.4E+02
	No.11 【L】	2026/11/05 06:41	＜ 1.2E+01	2.3E+02
	No.12 【M】※	—	—	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
※No.7・No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。
・採取中止理由：系統点検のため