2026年11月13日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン等 分析結果(全α・全β・H-3・Sr・γ)

採取地点	採取日時	分析項目							
		全α (Bq/L)	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Sr-89 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2号機サブドレン	2026/07/17 06:43	＜ 2.0E+00	4.3E+03	6.6E+01	＜ 1.6E+02	1.1E+03	＜ 1.2E+01	1.1E+01	1.4E+03
	2026/08/21 07:06	＜ 2.0E+00	3.5E+03	3.9E+01	＜ 1.8E+02	1.1E+03	＜ 1.2E+01	1.3E+01	1.5E+03
	2026/09/18 06:57	＜ 1.7E+00	1.5E+02	5.2E+01	＜ 9.7E+00	2.7E+01	＜ 5.7E+00	＜ 4.9E+00	8.4E+01
3号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5号機サブドレン	2026/07/17 07:35	＜ 1.9E+00	＜ 2.0E+00	＜ 2.3E+00	＜ 1.5E-02	＜ 6.4E-03	＜ 2.3E+00	＜ 4.1E+00	＜ 3.8E+00
6号機サブドレン	2026/08/21 08:31	＜ 2.2E+00	＜ 2.0E+00	＜ 2.1E+00	＜ 1.4E-02	＜ 5.9E-03	＜ 3.5E+00	＜ 5.4E+00	＜ 3.8E+00
構内深井戸	2026/09/18 08:35	＜ 1.7E+00	＜ 2.2E+00	＜ 1.6E+00	＜ 1.5E-02	＜ 6.4E-03	＜ 2.9E+00	＜ 3.9E+00	＜ 3.1E+00

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・I-131，Cs-134，Cs-137については既にお知らせ済み。