


放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	雑固体焼却建屋管理対象区域確認サーベイ	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> GM直接
測定場所	雑固体焼却建屋(1階)屋外軽油供給ポンプ堰内	測定者	
測定日時	2016/7/28	11:55 ~ 11:58	測定器 (機器効率) F1-ICW-149

× : 空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)

○数字 : スミア採取箇所

△ : ダスト採取箇所



承認	審査	作成
H28.7.28		



● 線量率

No	γ 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
1	1.00	空間
2	1.00	空間
3	0.30	表面
4	0.80	表面