

G M	メンバー

東京電力株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
環境化学部 固体廃棄物管理GM 殿

調達番号：601030930130-0011-2304-0005

委 託 業 務 月 報

1 F 使用済保護衣等分別・減容・保管業務委託

平成28年3月

承認
主任技術者

雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録
平成28年3月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
3/4	1	貯蔵庫	20												20	0.002 BG: 0.0015 mSv/h
	2	廃棄物倉庫			32										32	0.002 BG: 0.0015 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.002 BG: 0.0015 mSv/h
3/7	1	貯蔵庫	20												20	0.002 BG: 0.0015 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.002 BG: 0.0015 mSv/h
3/8	1	貯蔵庫	20												20	0.002 BG: 0.0015 mSv/h
	2	廃棄物倉庫							32						32	0.05 BG: 0.0015 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.002 BG: 0.0015 mSv/h
3/9	1	貯蔵庫	20												20	0.002 BG: 0.001 mSv/h
	2	廃棄物倉庫			32										32	0.0025 BG: 0.001 mSv/h
3/10	1	貯蔵庫	32												32	0.004 BG: 0.001 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.005 BG: 0.001 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.005 BG: 0.001 mSv/h
3/11	1	貯蔵庫	32												32	0.0016 BG: 0.001 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0025 BG: 0.001 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0016 BG: 0.001 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0035 BG: 0.001 mSv/h
3/12	1	貯蔵庫	32												32	0.0025 BG: 0.0025 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.0035 BG: 0.0025 mSv/h
3/14	1	No. 2 倉庫	12												12	0.004 BG: 0.001 mSv/h
	2	廃棄物倉庫			32										32	0.008 BG: 0.001 mSv/h
3/18	1	貯蔵庫	32												32	0.005 BG: 0.005 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.005 BG: 0.005 mSv/h
3/19	1	貯蔵庫	32												32	0.002 BG: 0.002 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.002 BG: 0.002 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0025 BG: 0.002 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.002 BG: 0.002 mSv/h
	5	貯蔵庫	20												20	0.0024 BG: 0.002 mSv/h
3/21	1	貯蔵庫	20												20	0.003 BG: 0.003 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.003 BG: 0.003 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.003 BG: 0.003 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.003 BG: 0.003 mSv/h

雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録
平成28年3月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）												表面線量率 最大 (mSv)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計	
3/22	1	貯蔵庫	32												32	0.003 BG: 0.002 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0035 BG: 0.002 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0025 BG: 0.002 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.002 BG: 0.002 mSv/h
3/23	1	貯蔵庫	32												32	0.002 BG: 0.002 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.002 BG: 0.002 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0025 BG: 0.002 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.01 BG: 0.002 mSv/h
3/24	1	貯蔵庫	32												32	0.002 BG: 0.002 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.002 BG: 0.002 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.002 BG: 0.002 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.002 BG: 0.002 mSv/h
3/25	1	貯蔵庫	20												20	0.003 BG: 0.0025 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0025 BG: 0.0025 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0025 BG: 0.0025 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.0025 BG: 0.0025 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0025 BG: 0.0025 mSv/h
	6	貯蔵庫	32												32	0.0025 BG: 0.0025 mSv/h
	7	貯蔵庫	20												20	0.003 BG: 0.0025 mSv/h
3/26	1	貯蔵庫	32												32	0.004 BG: 0.004 mSv/h
	2	貯蔵庫	20												20	0.004 BG: 0.004 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.004 BG: 0.004 mSv/h
3/28	1	貯蔵庫	20												20	0.002 BG: 0.002 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0025 BG: 0.002 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.002 BG: 0.002 mSv/h
	4	貯蔵庫	20												20	0.002 BG: 0.002 mSv/h
3/29	1	貯蔵庫	32												32	0.0025 BG: 0.0025 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0025 BG: 0.0025 mSv/h
	3	貯蔵庫	20												20	0.0025 BG: 0.0025 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0025 BG: 0.0025 mSv/h
	5	貯蔵庫	32												32	0.0025 BG: 0.0025 mSv/h
	6	貯蔵庫	20												20	0.0025 BG: 0.0025 mSv/h
	7	貯蔵庫	32												32	0.0025 BG: 0.0025 mSv/h

雑固体焼却炉（建屋及び南側保管所）への運搬記録
 平成28年3月分

月 日	運搬回数	取出場所	運搬物（コンテナ数）													表面線量率 最大 (mSv)	備考
			タイベック	下着	布類	ポリ類	ダスト フィルタ	紙・ その他	ゴム手	マスク 面体	チャコール フィルタ	靴	ヘルメット	雑難燃	合計		
3/30	1	貯蔵庫	32												32	0.012	BG: 0.0035 mSv/h
	2	貯蔵庫	32												32	0.0035	BG: 0.0035 mSv/h
	3	貯蔵庫	32												32	0.0035	BG: 0.0035 mSv/h
	4	貯蔵庫	32												32	0.0035	BG: 0.0035 mSv/h
当月合計			1664	0	96	0	0	0	32	0	0	0	0	0	1792		
累計			3923	55	129	52	1	0	59	2	1	2	4	0	4228		