

水処理運転管理部 水処理運営G

承認	審査	作成
2019.7.16	2019.7.16	2019.7.16

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2017年 4月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2017年4月分）

月日	2号T／B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	3号T／B入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	4号T／B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	HTI建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	プロセス主建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	焼却工作建屋出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
4/1	1.29E+02	1.20E+03	4.91E+01	1.31E+02	3.38E+01	7.26E+01	
4/2	1.28E+02	1.10E+03	3.87E+01	8.29E+01	2.49E+01	4.53E+01	
4/3	1.36E+02	1.40E+03	3.85E+01	7.86E+01	2.46E+01	4.18E+01	
4/4	1.33E+02	1.20E+03	5.96E+01	8.38E+01	4.01E+01	4.62E+01	
4/5	1.35E+02	1.40E+03	8.30E+01	7.99E+01	4.77E+01	1.43E+02	
4/6	1.31E+02	1.30E+03	7.71E+01	1.47E+02	4.77E+01	8.10E+01	
4/7	1.38E+02	1.50E+03	6.79E+01	1.45E+02	4.24E+01	8.15E+01	
4/8	1.25E+02	1.00E+03	6.61E+01	1.45E+02	4.26E+01	8.18E+01	
4/9	1.24E+02	1.00E+03	9.73E+01	1.44E+02	6.34E+01	8.13E+01	
4/10	1.37E+02	4.30E+03	8.58E+01	1.46E+02	4.43E+01	8.18E+01	
4/11	1.36E+02	1.44E+03	7.93E+01	1.45E+02	4.98E+01	8.19E+01	
4/12	1.35E+02	1.62E+03	7.96E+01	1.44E+02	4.97E+01	8.14E+01	
4/13	1.40E+02	1.58E+03	7.80E+01	1.43E+02	4.29E+01	8.12E+01	
4/14	1.40E+02	1.54E+03	7.15E+01	1.45E+02	4.45E+01	8.19E+01	
4/15	1.34E+02	1.10E+03	8.67E+01	1.46E+02	5.68E+01	8.18E+01	
4/16	1.34E+02	1.00E+03	7.19E+01	1.47E+02	4.91E+01	8.26E+01	
4/17	1.46E+02	1.50E+03	7.21E+01	1.45E+02	4.51E+01	8.21E+01	
4/18	1.45E+02	1.60E+03	8.06E+01	1.43E+02	5.08E+01	8.13E+01	
4/19	1.46E+02	1.60E+03	7.95E+01	1.45E+02	5.01E+01	8.22E+01	
4/20	2.15E+02	4.00E+03	1.55E+02	3.56E+02	8.91E+01	2.15E+02	
4/21	1.40E+02	1.40E+03	1.86E+02	3.53E+02	1.12E+02	2.12E+02	
4/22	1.28E+02	8.39E+02	4.86E+01	1.26E+02	3.72E+01	6.67E+01	
4/23	1.40E+02	1.20E+03	4.90E+01	1.22E+02	3.94E+01	6.61E+01	
4/24	1.44E+02	1.40E+03	7.95E+01	1.24E+02	5.78E+01	6.61E+01	
4/25	1.34E+02	1.10E+03	5.14E+01	1.26E+02	3.94E+01	6.71E+01	
4/26	1.31E+02	9.88E+02	4.91E+01	1.26E+02	3.76E+01	6.64E+01	
4/27	1.30E+02	1.00E+03	5.35E+01	1.26E+02	4.03E+01	6.62E+01	
4/28	1.40E+02	1.40E+03	8.28E+01	1.26E+02	6.03E+01	6.66E+01	
4/29	1.37E+02	1.10E+03	5.21E+01	1.27E+02	4.06E+01	6.67E+01	
4/30	1.45E+02	1.50E+03	5.98E+01	1.27E+02	4.22E+01	6.67E+01	

※2017年2月分～2019年5月分までの「各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ」に
 単位の誤りがありましたので差替えを行いました。（誤：mSv/h→正： $\mu\text{Sv/h}$ ）〔2019年7月17日差替え〕