

構外休憩所等 放射線管理月報(平成29年4月)

○アクションレベル未満    ×:アクションレベル以上    -:休止

休憩所等名称		新構外休憩所A棟	新構外休憩所B棟	新構外休憩所C棟	新構外休憩所D棟	新事務本館													
測定点数	γ	9	9	9	9	20													
	ス	6	6	6	6	20													
	ダ	3	3	3	3	2													
1日(土)		-	-	-	-	-													
2日(日)		-	-	-	-	-													
3日(月)		-	-	-	-	-													
4日(火)		○	○	○	○	○													
5日(水)		-	-	-	-	-													
6日(木)		-	-	-	-	-													
7日(金)		-	-	-	-	-													
8日(土)		-	-	-	-	-													
9日(日)		-	-	-	-	-													
10日(月)		-	-	-	-	-													
11日(火)		○	○	○	○	○													
12日(水)		-	-	-	-	-													
13日(木)		-	-	-	-	-													
14日(金)		-	-	-	-	-													
15日(土)		-	-	-	-	-													
16日(日)		-	-	-	-	-													
17日(月)		-	-	-	-	-													
18日(火)		○	○	○	○	○													
19日(水)		-	-	-	-	-													
20日(木)		-	-	-	-	-													
21日(金)		-	-	-	-	-													
22日(土)		-	-	-	-	-													
23日(日)		-	-	-	-	-													
24日(月)		-	-	-	-	-													
25日(火)		○	○	○	○	○													
26日(水)		-	-	-	-	-													
27日(木)		-	-	-	-	-													
28日(金)		-	-	-	-	-													
29日(土)		-	-	-	-	-													
30日(日)		-	-	-	-	-													

【測定項目】  
γ:線量当量率  
ス:表面汚染密度  
ダ:空气中放射性物質濃度

【アクションレベル】  
線量当量率:休憩所 2.5μSv/h, 新事務棟 0.5μSv/h  
表面汚染密度:検出限界超え(検出限界は0.8Bq/cm<sup>2</sup> 未満)  
空气中放射性物質濃度:検出限界超え(検出限界は1E-5Bq/cm<sup>3</sup> 未満)