

水処理運転管理部 水処理運営G

承認	審査	作成
2019.7.16	2019.7.16	2019.7.16

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2017年 9月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2017年9月分）

月日	2号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	3号T/B入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	4号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	HTI建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	プロセス主建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	焼却工作建屋出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
9/1	1.15E+02	3.79E+02	2.78E+01	5.16E+01	1.86E+01	2.34E+01	
9/2	1.13E+02	3.69E+02	2.38E+01	5.12E+01	1.46E+01	2.31E+01	
9/3	1.16E+02	3.69E+02	4.52E+01	5.16E+01	2.98E+01	2.33E+01	
9/4	1.15E+02	3.35E+02	1.91E+01	4.73E+01	1.15E+01	2.13E+01	
9/5	1.16E+02	3.62E+02	2.22E+01	4.74E+01	1.36E+01	2.12E+01	
9/6	1.13E+02	3.60E+02	2.16E+01	4.67E+01	1.35E+01	2.10E+01	
9/7	1.15E+02	3.55E+02	2.50E+01	4.71E+01	1.59E+01	2.11E+01	
9/8	1.13E+02	3.51E+02	2.20E+01	4.70E+01	1.37E+01	2.11E+01	
9/9	1.34E+02	9.03E+02	2.57E+01	4.71E+01	1.51E+01	2.11E+01	
9/10	1.41E+02	1.20E+03	5.43E+01	4.73E+01	3.56E+01	2.12E+01	
9/11	1.34E+02	9.02E+02	2.19E+01	2.10E+01	1.38E+01	4.76E+01	
9/12	1.31E+02	9.11E+02	2.26E+01	4.67E+01	1.43E+01	2.11E+01	
9/13	1.17E+02	4.17E+02	2.57E+01	4.72E+01	1.51E+01	2.12E+01	
9/14	1.15E+02	3.16E+02	4.52E+01	4.72E+01	2.83E+01	2.14E+01	
9/15	1.18E+02	4.48E+02	3.56E+01	1.02E+02	2.57E+01	5.17E+01	
9/16	1.18E+02	4.17E+02	5.57E+01	1.11E+02	3.11E+01	6.48E+01	
9/17	1.40E+02	1.20E+03	1.03E+02	1.10E+02	6.40E+01	6.40E+01	
9/18	1.40E+02	1.20E+03	1.03E+02	1.10E+02	6.40E+01	6.40E+01	
9/19	1.29E+02	8.57E+02	5.23E+01	1.10E+02	2.89E+01	6.39E+01	
9/20	1.19E+02	5.96E+02	5.39E+01	1.10E+02	3.12E+01	6.40E+01	
9/21	1.31E+02	7.83E+02	5.19E+01	1.10E+02	2.90E+01	6.36E+01	
9/22	1.17E+02	4.09E+02	1.04E+02	8.34E+01	2.02E+01	3.60E+01	
9/23	1.19E+02	5.47E+02	9.78E+01	8.17E+01	3.18E+01	3.64E+01	
9/24	1.25E+02	8.81E+02	1.32E+02	8.17E+01	5.56E+01	3.65E+01	
9/25	1.15E+02	3.67E+02	8.62E+01	8.25E+01	2.13E+01	3.68E+01	
9/26	1.16E+02	3.46E+02	8.45E+01	8.33E+01	2.03E+01	3.68E+01	
9/27	1.30E+02	7.62E+02	8.40E+01	8.39E+01	2.04E+01	3.61E+01	
9/28	1.11E+02	3.48E+02	8.57E+01	7.98E+01	2.25E+01	3.66E+01	
9/29	1.28E+02	7.55E+02	8.32E+01	8.36E+01	2.05E+01	3.67E+01	
9/30	1.20E+02	5.78E+02	9.90E+01	8.36E+01	2.93E+01	3.64E+01	

※2017年2月分～2019年5月分までの「各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ」に
 単位の誤りがありましたので差替えを行いました。（誤：mSv/h→正： $\mu\text{Sv/h}$ ）〔2019年7月17日差替え〕