

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成29年12月)[1/4]

○:維持管理レベルを満たす ー:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		免震重要棟	免震重要棟前プレハブ休憩所	事務本館休憩所	1・2号サービス建屋休憩所	3・4号サービス建屋休憩所	集中処理施設(工作建屋)休憩所	共用プール建屋休憩所	構内移動式給水車(土捨て場北側)※	構内移動式給水車(物揚場進入路付近南側)※	構内移動式給水車(装備交換所D北側)※					
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ					
		19	18	33	9	9	8	7	2	2	2					
		21	18	33	9	9	8	7	2	2	2					
		2	1	2	1	1	1	1	1	1	1					
1日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○								
2日(土)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー								
3日(日)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー								
4日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○								
5日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○								
6日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○								
7日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○								
8日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○								
9日(土)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー								
10日(日)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー								
11日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○								
12日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○								
13日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○								
14日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○								
15日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○								
16日(土)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー								
17日(日)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー								
18日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○								
19日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○								
20日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○								
21日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○								
22日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○								
23日(土)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー								
24日(日)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー								
25日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○								
26日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○								
27日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○								
28日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○								
29日(金)	○	○	○	○	※1ー	※1ー	※1ー	※1ー								
30日(土)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー								
31日(日)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー								

※1:年末の為、運用休止

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm²以下

空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下