

水処理運転管理部 水処理運営G

承認	審査	作成
2019.7.16	2019.7.16	2019.7.16

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2018年 3月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2018年3月分）

月日	2号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	3号T/B入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	4号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	HTI建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	プロセス主建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	焼却工作建屋出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
3/1	1.04E+02	2.05E+02	3.16E+01	1.00E+02	1.67E+01	4.54E+01	
3/2	1.07E+02	2.05E+02	3.32E+01	1.02E+02	1.73E+01	4.48E+01	
3/3	1.10E+02	2.33E+02	3.61E+01	1.03E+02	2.03E+01	4.53E+01	
3/4	1.30E+02	8.23E+02	3.79E+01	1.04E+02	1.90E+01	4.57E+01	
3/5	1.07E+02	1.75E+02	3.10E+01	1.04E+02	1.58E+01	4.50E+01	
3/6	1.16E+02	3.12E+02	3.20E+01	1.05E+02	1.60E+01	4.53E+01	
3/7	1.04E+02	2.48E+02	3.26E+01	1.04E+02	1.88E+01	4.56E+01	
3/8	1.03E+02	1.66E+02	2.22E+01	5.95E+01	1.39E+01	2.75E+01	
3/9	1.02E+02	1.55E+02	2.10E+01	5.28E+01	1.34E+01	2.64E+01	
3/10	1.08E+02	2.40E+02	2.60E+01	9.41E+01	1.79E+01	4.33E+01	
3/11	1.21E+02	6.22E+02	3.21E+01	6.42E+01	1.75E+01	3.42E+01	
3/12	1.04E+02	1.62E+02	2.41E+01	8.66E+01	1.68E+01	3.90E+01	
3/13	1.04E+02	1.79E+02	2.56E+01	9.70E+01	1.80E+01	4.40E+01	
3/14	1.09E+02	1.82E+02	2.65E+01	8.52E+01	1.72E+01	3.81E+01	
3/15	1.18E+02	4.61E+02	2.70E+01	9.74E+01	1.83E+01	4.63E+01	
3/16	1.15E+02	4.56E+02	2.43E+01	5.67E+01	1.48E+01	2.93E+01	
3/17	1.19E+02	4.57E+02	2.54E+01	6.86E+01	1.59E+01	3.36E+01	
3/18	1.14E+02	3.50E+02	3.07E+01	7.10E+01	1.80E+01	3.79E+01	
3/19	1.19E+02	4.78E+02	2.67E+01	9.14E+01	1.83E+01	4.31E+01	
3/20	1.19E+02	4.60E+02	2.50E+01	7.87E+01	1.67E+01	3.74E+01	
3/21	1.09E+02	2.32E+02	2.69E+01	8.36E+01	1.75E+01	4.13E+01	
3/22	1.04E+02	1.95E+02	2.58E+01	6.15E+01	1.61E+01	3.53E+01	
3/23	1.04E+02	1.59E+02	2.57E+01	7.43E+01	1.62E+01	3.85E+01	
3/24	1.12E+02	3.86E+02	2.74E+01	7.43E+01	1.68E+01	3.88E+01	
3/25	1.11E+02	2.97E+02	2.80E+01	6.84E+01	1.62E+01	3.46E+01	
3/26	1.08E+02	1.81E+02	2.67E+01	8.90E+01	1.76E+01	4.05E+01	
3/27	1.13E+02	2.80E+02	2.64E+01	7.93E+01	1.67E+01	3.85E+01	
3/28	1.18E+02	4.42E+02	2.59E+01	7.18E+01	1.58E+01	3.44E+01	
3/29	1.18E+02	4.35E+02	2.59E+01	7.96E+01	1.68E+01	3.82E+01	
3/30	1.10E+02	2.42E+02	2.67E+01	7.84E+01	1.67E+01	3.77E+01	
3/31	1.07E+02	3.04E+02	2.54E+01	6.91E+01	1.58E+01	3.33E+01	

※2017年2月分～2019年5月分までの「各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ」に
 単位の誤りがありましたので差替えを行いました。（誤：mSv/h→正： $\mu\text{Sv/h}$ ）〔2019年7月17日差替え〕