

日付	2018年8月1日	タンクNo.	H6N-A2タンク				作業内容	1段目側板、底板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	21:10~21:20	西		タンク内	3.18E-06	3.00E-06	3.00E-06	合	
作業中	22:20~22:30	西		東	3.18E-06	4.80E-06	4.80E-06	合	
	22:20~22:30			西	3.19E-06	3.01E-06			
	22:20~22:30			南	3.19E-06	4.22E-06			
	22:20~22:30			北	3.23E-06	4.26E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	8/2 2:30~8/2 2:40	西		東	3.18E-06	4.20E-06	4.22E-06	合	
	8/2 2:30~8/2 2:40			西	3.19E-06	2.41E-06			
	8/2 2:30~8/2 2:40			南	3.19E-06	4.22E-06			
	8/2 2:30~8/2 2:40			北	3.23E-06	3.04E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2018年8月23日	タンクNo.	H6N-B4タンク				作業内容	1段目側板、底板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	21:10~21:20	南		タンク内	3.18E-06	1.80E-06	1.80E-06	合	
作業中	22:40~22:50	南		東	3.18E-06	9.02E-06	9.31E-06	合	
	22:50~23:00			西	3.19E-06	9.31E-06			
	22:40~22:50			南	3.19E-06	8.40E-06			
	22:50~23:00			北	3.23E-06	8.01E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23:20~23:30	南		東	3.18E-06	6.01E-06	6.01E-06	合	
	23:20~23:30			西	3.19E-06	5.59E-06			
	23:20~23:30			南	3.19E-06	4.20E-06			
	23:20~23:30			北	3.23E-06	3.08E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2018年8月27日	タンクNo.	H6N-A1タンク				作業内容	天蓋解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	21:00~21:10	西		タンク内	3.18E-06	7.22E-06	7.22E-06	合	
作業中	21:20~21:30	西		東	3.18E-06	9.02E-06	1.06E-05	合	
	21:30~21:40			西	3.19E-06	1.06E-05			
	21:20~21:30			南	3.19E-06	6.00E-06			
	21:30~21:40			北	3.23E-06	7.40E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	22:00~22:10	西		東	3.18E-06	5.41E-06	6.83E-06	合	
	22:00~22:10			西	3.19E-06	6.83E-06			
	22:00~22:10			南	3.19E-06	4.20E-06			
	22:00~22:10			北	3.23E-06	3.08E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2018年8月29日	タンクNo.	H6N-A1タンク				作業内容	4段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	21:10~21:20	西		タンク内	3.18E-06	4.21E-06	4.21E-06	合	
作業中	22:50~23:00	西		東	3.18E-06	9.02E-06	9.02E-06	合	
	23:00~23:10			西	3.19E-06	7.45E-06			
	22:50~23:00			南	3.19E-06	7.80E-06			
	23:00~23:10			北	3.23E-06	6.78E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23:20~23:30	西		東	3.18E-06	7.22E-06	7.22E-06	合	
	23:30~23:40			西	3.19E-06	6.83E-06			
	23:20~23:30			南	3.19E-06	6.60E-06			
	23:30~23:40			北	3.23E-06	6.16E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					