

構外休憩所等 放射線管理月報(平成30年11月)

○アクションレベル未満 ×:アクションレベル以上 -:休止

休憩所等名称			新事務本館												
測定点数	γ	20													
	ス	20													
	ダ	2													
1日	(木)	—													
2日	(金)	—													
3日	(土)	—													
4日	(日)	—													
5日	(月)	—													
6日	(火)	—													
7日	(水)	—													
8日	(木)	—													
9日	(金)	○													
10日	(土)	—													
11日	(日)	—													
12日	(月)	—													
13日	(火)	—													
14日	(水)	—													
15日	(木)	—													
16日	(金)	—													
17日	(土)	—													
18日	(日)	—													
19日	(月)	—													
20日	(火)	—													
21日	(水)	—													
22日	(木)	—													
23日	(金)	—													
24日	(土)	—													
25日	(日)	—													
26日	(月)	—													
27日	(火)	—													
28日	(水)	—													
29日	(木)	—													
30日	(金)	—													

【測定項目】
γ:線量当量率
ス:表面汚染密度
ダ:空气中放射性物質濃度

【アクションレベル】
線量当量率:休憩所 2.5 μSv/h, 新事務棟 0.5 μSv/h
表面汚染密度:検出限界超え(検出限界は0.8Bq/cm² 未満)
空气中放射性物質濃度:検出限界超え(検出限界は1E-5Bq/cm³ 未満)