

水処理運転管理部 水処理運営G

承認	審査	作成
2019.7.16	2019.7.16	2019.7.16

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2018年 12月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2018年12月分）

月日	2号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	3号T/B入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	4号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	HTI建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	プロセス主建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	焼却工作建屋出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
12/1	1.17E+02	3.60E+02	5.08E+01	4.40E+01	2.93E+01	2.53E+01	
12/2	1.48E+02	9.14E+02	6.02E+01	4.70E+01	3.21E+01	2.87E+01	
12/3	1.27E+02	6.45E+02	6.09E+01	4.99E+01	3.23E+01	3.04E+01	
12/4	1.09E+02	2.28E+02	4.74E+01	3.82E+01	2.76E+01	2.06E+01	
12/5	1.11E+02	3.02E+02	5.12E+01	5.09E+01	3.02E+01	2.79E+01	
12/6	1.54E+02	1.30E+03	7.26E+01	8.52E+01	3.90E+01	5.26E+01	
12/7	1.64E+02	1.30E+03	6.76E+01	1.17E+02	4.06E+01	6.18E+01	
12/8	1.64E+02	1.40E+03	7.85E+01	1.11E+02	4.26E+01	6.38E+01	
12/9	1.66E+02	1.40E+03	8.09E+01	1.41E+02	4.64E+01	7.71E+01	
12/10	1.23E+02	4.55E+02	6.34E+01	8.63E+01	3.57E+01	4.69E+01	
12/11	1.62E+02	1.30E+03	7.40E+01	8.56E+01	3.89E+01	5.23E+01	
12/12	1.59E+02	1.20E+03	6.34E+01	8.70E+01	3.66E+01	4.86E+01	
12/13	1.28E+02	7.57E+02	6.43E+01	8.81E+01	3.67E+01	4.81E+01	
12/14	1.61E+02	1.30E+03	7.47E+01	9.13E+01	3.97E+01	5.37E+01	
12/15	1.62E+02	1.30E+03	7.74E+01	9.17E+01	4.11E+01	5.52E+01	
12/16	1.62E+02	1.30E+03	7.22E+01	9.23E+01	3.60E+01	5.53E+01	
12/17	1.13E+02	4.07E+02	5.43E+01	9.20E+01	2.71E+01	5.54E+01	
12/18	1.68E+02	1.30E+03	7.67E+01	9.23E+01	3.96E+01	5.50E+01	
12/19	1.58E+02	1.20E+03	7.29E+01	9.23E+01	3.67E+01	5.54E+01	
12/20	1.61E+02	1.30E+03	7.59E+01	9.09E+01	3.33E+01	5.46E+01	
12/21	1.62E+02	1.30E+03	7.84E+01	9.18E+01	4.04E+01	5.46E+01	
12/22	1.63E+02	1.30E+03	8.17E+01	9.17E+01	4.43E+01	5.53E+01	
12/23	1.41E+02	9.92E+02	6.61E+01	9.17E+01	4.00E+01	5.50E+01	
12/24	1.49E+02	1.20E+03	6.41E+01	9.08E+01	3.04E+01	5.45E+01	
12/25	1.07E+02	2.83E+02	4.82E+01	9.11E+01	2.42E+01	5.49E+01	
12/26	1.56E+02	1.30E+03	7.73E+01	9.14E+01	4.13E+01	5.50E+01	
12/27	1.62E+02	1.30E+03	4.69E+01	9.08E+01	2.30E+01	5.46E+01	
12/28	1.41E+02	7.76E+02	7.11E+01	9.09E+01	4.09E+01	5.48E+01	
12/29	1.65E+02	1.40E+03	8.06E+01	9.06E+01	4.31E+01	5.50E+01	
12/30	1.64E+02	1.30E+03	7.69E+01	9.10E+01	4.04E+01	5.49E+01	
12/31	1.66E+02	1.30E+03	8.01E+01	9.14E+01	4.29E+01	5.54E+01	

※2017年2月分～2019年5月分までの「各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ」に
 単位の誤りがありましたので差替えを行いました。（誤：mSv/h→正： $\mu\text{Sv/h}$ ）〔2019年7月17日差替え〕