

局所排風機 維持確認記録（平成30年12月分）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績					備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μ Sv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】: オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】: ①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.5	0.5	0.5	24.1	22.1	22	○	○	H30.12.15	—	—	—	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.7	0.7	0.7	24.3	27.3	24.0	○	○	H30.12.15	—	—	—	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.7	0.7	0.7	24.3	23.4	22.6	○	○	H30.12.15	—	—	—	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.7	0.7	0.7	22.8	21.9	21.2	○	○	H30.12.15	—	—	—	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	0.6	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.7	0.7	0.7	25.3	25.0	24.8	○	○	H30.12.15	—	—	—	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.6	0.6	0.6	24.1	25.3	23.8	○	○	H30.12.15	—	—	—	
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12/13建築Gにて撤去	
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み	
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	19.4	18.2	18.1	○	○	H30.12.15	—	—	—	
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		○	0.5	0.5	0.5	25.5	21.8	21.8	○	○	H30.12.15	—	—	—	
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	23.2	24.1	22.1	○	○	H30.12.15	—	—	—	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.1	1.1	1.1	22.4	23.9	22.1	○	○	H30.12.15	—	—	—	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	0.6	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや, 電工ドラム