

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成30年12月)[1/4]

○:維持管理レベルを満たす ー:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		免震重要棟	免震重要棟前プレハブ休憩所	事務本館休憩所	1・2号サービス建屋休憩所	3・4号サービス建屋休憩所	集中処理施設(工作建屋)休憩所	常設給水所(CCR西側)											
		測定点数	γ	18 ※1	18	32 ※1	9	9	8	1									
			ス	19 ※1	18	32 ※1	9	9	8	1									
			ダ	2	1	2	1	1	1	1									
1日	(土)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○									
2日	(日)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○									
3日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
4日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
5日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
6日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
7日	(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
8日	(土)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○									
9日	(日)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○									
10日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
11日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
12日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
13日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
14日	(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
15日	(土)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○									
16日	(日)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○									
17日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
18日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
19日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
20日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
21日	(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
22日	(土)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○									
23日	(日)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○									
24日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
25日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
26日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
27日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
28日	(金)	○	○	○	○	ー ※2	ー ※2	ー ※2	ー ※2	○									
29日	(土)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○									
30日	(日)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○									
31日	(月)	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○									

※1:サーベイポイント更新による変更
※2:休憩所一時閉鎖のため休止

【測定項目】
γ:線量当量率
ス:表面汚染密度
ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】
線量当量率:30 μSv/h以下
表面汚染密度:4Bq/cm² 以下
空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下