



# 放射線サーベイ記録

測定目的	G3タンクエリアβ線測定	測定項目	1cm線量当量率 70μm線量当量率
測定場所	G3タンクエリア周辺	測定者	
測定日時	2018/3/16 10:00 ~ 12:00	測定器	F1-ICWBL-47
測定条件	天候： 雨	区域区分	—



地点A詳細



敷鉄板吊上げ前

測定結果

No	空間線量当量率	
	1cm線量当量率 (mSv/h)	70μm線量当量率 (mSv/h)
1	0.001	0.001
2	0.001	0.001
3	0.001	0.001
4	0.001	0.001
5	0.001	0.001
6	0.001	0.001
7	0.001	0.001
8	0.001	0.001
9	0.001	0.001
10	0.001	0.001
11	0.001	0.001
12	0.002	0.002
13	0.001	0.001
14	0.001	0.001