

承認	審査	作成
2018.10.5	H30.10.5	H30.10.4

放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト	<input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	12号開閉所東側一部	測定者		
測定日時	2018/10/4	14:00 ~ 14:30	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-069(29.8%) BG:140cpm	



○：地面
△：手すり

No	cpm
1	140
2	140
3	140
4	140
5	140
6	140
7	140
8	140
9	140
10	140
11	140
12	140
13	140