

## 4.オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3号機）



									当該週の散布範囲
1月	日	20 (日)	21 (月)	22 (火)	23 (水)	24 (木)	25 (金)	26 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.44E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.06E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.25E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.30E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.07E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.42E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.02E-05 (最大) ND※3 (最小)	
	日	27 (日)	28 (月)	29 (火)	30 (水)	31 (木)	1 (金)	2 (土)	
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
2月	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	-
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.17E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.60E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.31E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.04E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.66E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.05E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.65E-05 (最大) ND※3 (最小)	
	日	3 (日)	4 (月)	5 (火)	6 (水)	7 (木)	8 (金)	9 (土)	
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	2.72E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.20E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.03E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.48E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.26E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.06E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.61E-05 (最大) ND※3 (最小)	
	日	10 (日)	11 (月)	12 (火)	13 (水)	14 (木)	15 (金)	16 (土)	
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	-
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	4.01E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.12E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.81E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.50E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.39E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.61E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.85E-05 (最大) ND※3 (最小)	
	日	17 (日)	18 (月)	19 (火)	20 (水)	21 (木)	22 (金)	23 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.78E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.29E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.21E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.49E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.48E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.96E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.28E-05 (最大) ND※3 (最小)	-
	日	24 (日)	25 (月)	26 (火)	27 (水)	28 (木)	1 (金)	2 (土)	
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	5.00E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.15E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.97E-05 (最大) ND※3 (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	

※1 平均散布量は作業前、作業後に分けて記載

※2 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※3 ND=不検出

平成31年2月27日時点

※4 遮へい体設置完了に伴い定期・作業時散布は終了

## 4.オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3号機）

TEPCO

									当該週の散布範囲
2月	日	24 (日)	25 (月)	26 (火)	27 (水)	28 (木)	1 (金)	2 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	5.00E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.15E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.97E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.66E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.33E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.60E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.23E-05 (最大) ND※3 (最小)	
3月	日	3 (日)	4 (月)	5 (火)	6 (水)	7 (木)	8 (金)	9 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.41E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.85E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.53E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.54E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.70E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.17E-05 (最大) ND※3 (最小)	6.10E-05 (最大) ND※3 (最小)	
	日	10 (日)	11 (月)	12 (火)	13 (水)	14 (木)	15 (金)	16 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	2.63E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.50E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.08E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.31E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.03E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.70E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.24E-05 (最大) ND※3 (最小)	
	日	17 (日)	18 (月)	19 (火)	20 (水)	21 (木)	22 (金)	23 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	2.97E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.22E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.94E-05 (最大) ND※3 (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	
	日	24 (日)	25 (月)	26 (火)	27 (水)	28 (木)	29 (金)	30 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	

※1 平均散布量は作業前、作業後に分けて記載

※2 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※3 ND=不検出

平成31年3月20日時点

※4 遮へい体設置完了に伴い定期・作業時散布は終了