

水処理運転管理部 水処理運営G

承認	審査	作成
2019.7.16	2019.7.16	2019.7.16

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2019年 4月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2019年4月分）

月日	2号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	3号T/B入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	4号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	HTI建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	プロセス主建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	焼却工作建屋出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
4/1	1.48E+02	1.10E+03	5.07E+01	6.21E+01	2.89E+01	3.33E+01	
4/2	1.48E+02	1.10E+03	5.20E+01	6.16E+01	2.99E+01	3.34E+01	
4/3	1.48E+02	1.10E+03	5.15E+01	6.19E+01	2.93E+01	3.37E+01	
4/4	1.46E+02	1.00E+03	4.76E+01	6.21E+01	2.65E+01	3.37E+01	
4/5	1.42E+02	8.92E+02	3.94E+01	6.25E+01	2.20E+01	3.36E+01	
4/6	1.29E+02	6.38E+02	3.69E+01	6.23E+01	2.13E+01	3.35E+01	
4/7	1.21E+02	5.34E+02	3.70E+01	6.24E+01	2.18E+01	3.37E+01	
4/8	1.52E+02	1.20E+03	6.79E+01	9.22E+01	3.56E+01	5.30E+01	
4/9	1.49E+02	1.20E+03	6.89E+01	1.05E+02	3.69E+01	5.93E+01	
4/10	1.49E+02	1.10E+03	8.96E+01	1.53E+02	4.69E+01	8.84E+01	
4/11	1.44E+02	1.10E+03	6.45E+01	9.42E+01	3.47E+01	5.39E+01	
4/12	1.28E+02	7.08E+02	4.89E+01	6.44E+01	2.76E+01	3.40E+01	
4/13	1.48E+02	1.10E+03	6.24E+01	7.87E+01	3.25E+01	4.52E+01	
4/14	1.48E+02	1.10E+03	4.91E+01	6.52E+01	2.80E+01	3.45E+01	
4/15	1.45E+02	1.10E+03	5.70E+01	5.63E+01	2.89E+01	3.19E+01	
4/16	1.49E+02	1.10E+03	5.83E+01	5.72E+01	3.16E+01	3.22E+01	
4/17	1.48E+02	1.10E+03	4.82E+01	5.70E+01	2.63E+01	3.22E+01	
4/18	1.48E+02	1.10E+03	4.72E+01	5.75E+01	2.65E+01	3.24E+01	
4/19	1.48E+02	1.10E+03	5.42E+01	5.75E+01	2.84E+01	3.26E+01	
4/20	1.49E+02	1.10E+03	4.77E+01	5.66E+01	2.65E+01	3.24E+01	
4/21	1.49E+02	1.10E+03	4.60E+01	5.71E+01	2.59E+01	3.26E+01	
4/22	1.47E+02	1.00E+03	4.42E+01	5.77E+01	2.41E+01	3.25E+01	
4/23	1.18E+02	4.58E+02	3.37E+01	5.71E+01	1.76E+01	3.21E+01	
4/24	1.20E+02	5.34E+02	3.35E+01	5.70E+01	1.74E+01	3.20E+01	
4/25	1.46E+02	1.10E+03	3.92E+01	5.69E+01	2.01E+01	3.19E+01	
4/26	1.42E+02	1.10E+03	5.22E+01	5.61E+01	2.72E+01	3.13E+01	
4/27	1.35E+02	8.78E+02	3.98E+01	5.61E+01	2.00E+01	3.12E+01	
4/28	1.44E+02	1.00E+03	4.42E+01	5.68E+01	2.43E+01	3.15E+01	
4/29	1.42E+02	9.48E+02	4.11E+01	5.71E+01	2.24E+01	3.15E+01	
4/30	1.27E+02	6.95E+02	3.71E+01	5.61E+01	1.96E+01	3.12E+01	

※2017年2月分～2019年5月分までの「各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ」に
単位の誤りがありましたので差替えを行いました。（誤：mSv/h→正： $\mu\text{Sv/h}$ ）〔2019年7月17日差替え〕