

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(2019年4月)[4/4]

○:維持管理レベルを満たす - :休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称	測定点数	γ	一般廃棄物焼却炉管理棟待機所	車両汚染検査・除染場待機所 ※1	自力棟休憩所	自力棟休憩所	定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所 ※1	1F北側海岸付近休憩所 ※1	総合情報棟2F休憩所	大型メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所					
			1	5	13	24	1	5	31	2	4	7					
			ス	4	2	13	9	1	7	45	5	4	7				
			ダ	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1				
1日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
2日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
3日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
4日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
5日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
6日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
7日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
8日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
9日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
10日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
11日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
12日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
13日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
14日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
15日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
16日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
17日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
18日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
19日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
20日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
21日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
22日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
23日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
24日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
25日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
26日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
27日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
28日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
29日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
30日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

※1:休憩所未使用のため休止
※2:休工のため休止

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm²以下

空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下