

水処理運転管理部 水処理運営G

承認	審査	作成
2019.7.16	2019.7.16	2019.7.16

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2019年 5月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2019年5月分）

月日	2号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	3号T/B入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	4号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	HTI建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	プロセス主建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	焼却工作建屋出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
5/1	1.16E+02	4.89E+02	3.68E+01	5.67E+01	1.97E+01	3.14E+01	
5/2	1.23E+02	6.20E+02	3.76E+01	5.69E+01	1.99E+01	3.14E+01	
5/3	1.48E+02	1.10E+03	4.51E+01	5.70E+01	2.50E+01	3.13E+01	
5/4	1.47E+02	1.10E+03	4.08E+01	5.75E+01	2.19E+01	3.12E+01	
5/5	1.45E+02	9.97E+02	4.22E+01	5.76E+01	2.25E+01	3.13E+01	
5/6	1.17E+02	4.57E+02	3.56E+01	5.76E+01	1.87E+01	3.14E+01	
5/7	1.20E+02	6.50E+02	3.79E+01	5.59E+01	2.05E+01	3.11E+01	
5/8	1.17E+02	4.74E+02	3.71E+01	5.70E+01	2.00E+01	3.14E+01	
5/9	1.28E+02	7.45E+02	5.13E+01	5.72E+01	3.12E+01	3.12E+01	
5/10	1.31E+02	7.65E+02	4.15E+01	5.71E+01	2.36E+01	3.14E+01	
5/11	1.45E+02	1.00E+03	4.06E+01	5.72E+01	2.26E+01	3.13E+01	
5/12	1.47E+02	1.10E+03	4.56E+01	5.68E+01	2.59E+01	3.14E+01	
5/13	1.21E+02	5.60E+02	3.75E+01	5.67E+01	2.14E+01	3.14E+01	
5/14	1.19E+02	5.69E+02	3.85E+01	5.68E+01	2.08E+01	3.13E+01	
5/15	1.43E+02	1.10E+03	4.51E+01	5.64E+01	2.64E+01	3.10E+01	
5/16	1.32E+02	7.75E+02	4.13E+01	5.68E+01	2.37E+01	3.13E+01	
5/17	1.18E+02	5.08E+02	3.15E+01	4.37E+01	2.06E+01	2.35E+01	
5/18	1.44E+02	1.00E+03	3.05E+01	4.18E+01	2.06E+01	2.20E+01	
5/19	1.45E+02	1.00E+03	3.44E+01	4.81E+01	2.21E+01	2.71E+01	
5/20	1.44E+02	1.00E+03	5.01E+01	7.79E+01	2.93E+01	4.58E+01	
5/21	1.34E+02	9.66E+02	4.56E+01	6.63E+01	2.67E+01	4.05E+01	
5/22	1.35E+02	8.64E+02	3.30E+01	4.75E+01	2.12E+01	2.63E+01	
5/23	1.37E+02	8.87E+02	3.34E+01	4.79E+01	2.14E+01	2.61E+01	
5/24	1.36E+02	8.54E+02	3.68E+01	5.69E+01	2.51E+01	3.37E+01	
5/25	1.26E+02	6.62E+02	3.62E+01	5.53E+01	2.31E+01	3.06E+01	
5/26	1.23E+02	5.59E+02	3.46E+01	5.21E+01	2.23E+01	2.85E+01	
5/27	1.23E+02	5.74E+02	3.77E+01	5.93E+01	2.40E+01	3.31E+01	
5/28	1.29E+02	7.37E+02	4.76E+01	8.14E+01	2.93E+01	4.56E+01	
5/29	1.15E+02	5.21E+02	3.56E+01	5.57E+01	2.27E+01	3.10E+01	
5/30	1.39E+02	9.68E+02	4.99E+01	9.16E+01	2.99E+01	5.13E+01	
5/31	1.13E+02	4.45E+02	4.28E+01	9.16E+01	2.46E+01	5.09E+01	

※2017年2月分～2019年5月分までの「各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ」に
単位の誤りがありましたので差替えを行いました。（誤：mSv/h→正： $\mu\text{Sv/h}$ ）〔2019年7月17日差替え〕