

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(2019年5月)[2/4]

○:維持管理レベルを満たす ー:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		5・6号サービス建屋休憩所	企業センター厚生棟休憩所	正門警備所休憩所	旧5・6号出入管理所休憩所	企業棟休憩所A棟	五差路休憩所										
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ									
		1日	(水)	○	○	○	○	○									
		2日	(木)	○	○	○	○	○									
		3日	(金)	○	○	○	○	○									
		4日	(土)	○	○	○	○	○									
		5日	(日)	○	○	○	○	○									
		6日	(月)	○	○	○	○	○									
		7日	(火)	○	○	○	○	○									
		8日	(水)	○	○	○	○	○									
		9日	(木)	○	○	○	○	○									
		10日	(金)	○	○	○	○	○									
		11日	(土)	○	○	○	○	○									
		12日	(日)	○	○	○	○	○									
		13日	(月)	○	○	○	○	○									
		14日	(火)	○	○	○	○	○									
		15日	(水)	○	○	○	○	○									
		16日	(木)	○	○	○	○	○									
		17日	(金)	○	○	○	○	○									
		18日	(土)	○	○	○	○	○									
		19日	(日)	○	○	○	○	○									
		20日	(月)	○	○	○	○	○									
		21日	(火)	○	○	○	○	○									
		22日	(水)	○	○	○	○	○									
		23日	(木)	○	○	○	○	○									
		24日	(金)	○	○	○	○	○									
		25日	(土)	○	○	○	○	○									
		26日	(日)	○	○	○	○	○									
		27日	(月)	○	○	○	○	○									
		28日	(火)	○	○	○	○	○									
		29日	(水)	○	○	○	○	○									
		30日	(木)	○	○	○	○	○									
		31日	(金)	○	○	○	○	○									

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空気中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm<sup>2</sup>以下

空気中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm<sup>3</sup>)相当以下