

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(2019年6月)[2/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		5・6号サービス建屋休憩所	企業センター厚生棟休憩所	正門警備所休憩所	旧5・6号出入管理所休憩所	企業棟休憩所A棟	五差路休憩所										
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ									
1日	(土)	○	○	○	○	○	○	○									
2日	(日)	○	○	○	○	○	○	○									
3日	(月)	○	○	○	○	○	○	○									
4日	(火)	○	○	○	○	○	○	○									
5日	(水)	○	○	○	○	○	○	○									
6日	(木)	○	○	○	○	○	○	○									
7日	(金)	○	○	○	○	○	○	○									
8日	(土)	○	○	○	○	○	○	○									
9日	(日)	○	○	○	○	○	○	○									
10日	(月)	○	○	○	○	○	○	○									
11日	(火)	○	○	○	○	○	○	○									
12日	(水)	○	○	○	○	○	○	○									
13日	(木)	○	○	○	○	○	○	○									
14日	(金)	○	○	○	○	○	○	○									
15日	(土)	○	○	○	○	○	○	○									
16日	(日)	○	○	○	○	○	○	○									
17日	(月)	○	○	○	○	○	○	○									
18日	(火)	○	○	○	○	○	○	○									
19日	(水)	○	○	○	○	○	○	○									
20日	(木)	○	○	○	○	○	○	○									
21日	(金)	○	○	○	○	○	○	○									
22日	(土)	○	○	○	○	○	○	○									
23日	(日)	○	○	○	○	○	○	○									
24日	(月)	○	○	○	○	○	○	○									
25日	(火)	○	○	○	○	○	○	○									
26日	(水)	○	○	○	○	○	○	○									
27日	(木)	○	○	○	○	○	○	○									
28日	(金)	○	○	○	○	○	○	○									
29日	(土)	○	○	○	○	○	○	○									
30日	(日)	○	○	○	○	○	○	○									

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空気中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm<sup>2</sup>以下

空気中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm<sup>3</sup>)相当以下