

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(2019年6月)[4/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		一般廃棄物焼却炉管理棟待機所	車両汚染検査・除染場待機所	自力棟休憩所	自力棟休憩所	定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所 ※1	1F北側海岸付近休憩所 ※1	総合情報棟2F休憩所	大型メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所						
		測定点数	γ	1	5	13	24	1	5	31	2	4	7				
		ス	4	2	13	9	1	7	45	5	4	7					
		ダ	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1					
1日	(土)	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○					
2日	(日)	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○					
3日	(月)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○					
4日	(火)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○					
5日	(水)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○					
6日	(木)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○					
7日	(金)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○					
8日	(土)	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○					
9日	(日)	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○					
10日	(月)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○					
11日	(火)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○					
12日	(水)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○					
13日	(木)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○					
14日	(金)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○					
15日	(土)	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○					
16日	(日)	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○					
17日	(月)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○					
18日	(火)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○					
19日	(水)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○					
20日	(木)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○					
21日	(金)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○					
22日	(土)	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○					
23日	(日)	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○					
24日	(月)	○	○	○	○	-	-	-	○	- ※2	○	○					
25日	(火)	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○					
26日	(水)	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○					
27日	(木)	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○					
28日	(金)	○	○	○	○	-	-	-	○ ※2	-	○	○					
29日	(土)	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○					
30日	(日)	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○					

※1:休憩所未使用のため休止
※2:休憩所一時閉鎖により休止

【測定項目】

γ:線量当量率
ス:表面汚染密度
ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下
表面汚染密度:4Bq/cm²以下
空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下