

入退域管理棟の放射線管理(環境モニタリングサーベイ)：2019年 6月

1. 線量当量率 (単位：μSv/h)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	装備品倉庫	－	－	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	－	－	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	－	－	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	－	－	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	－	－
2	保護衣準備室	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－
3	PPゲート室 北側出入口	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－
4	PPゲート室 南側出入口	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.090	0.090	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－
5	監視室(週一回)	－	－	0.070	－	－	－	－	－	－	0.070	－	－	－	－	－	－	0.070	－	－	－	－	－	－	0.070	－	－	－	－	－	－
6	委託員詰所室	－	－	0.080	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－
7	ロッカー室	－	－	0.060	0.070	0.070	0.070	0.060	－	－	0.070	0.060	0.060	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.060	0.060	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	－	－
8	大型休憩所出入口前	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.070	0.070	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	－	－	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－
9	VIP更衣室	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	－	－	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－
10	計測器貸出室	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－
11	放射線監視事務室	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－
12	西側階段	－	－	0.090	0.080	0.090	0.090	0.090	－	－	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	－	－	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	－	－	0.090	0.080	0.080	0.080	0.090	－	－
13	医療室	－	－	0.060	0.060	0.060	0.070	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	－	－
14	保安員監視室・控室	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－
15	化学分析棟1階 階段	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－
16	化学分析棟地下 階段	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.070	0.070	0.070	0.060	－	－
17	化学分析棟地下 EV前	－	－	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－
18	化学分析棟1階 EV前	－	－	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	－	－	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	－	－	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	－	－	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	－	－
19	装備貸出エリア	－	－	0.070	0.080	0.070	0.080	0.070	－	－	0.080	0.070	0.070	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－
20	マスク貸出エリア	－	－	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	－	－	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	－	－	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	－	－	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	－	－
21	装備脱衣エリア	－	－	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	－	－	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	－	－	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	－	－	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	－	－
22	汚染検査エリア前室	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.060	0.060	0.070	0.070	0.060	－	－
23	視察者入口前室	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－
24	一般服出入口	－	－	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	－	－	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	－	－	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	－	－	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	－	－

2. スミア測定 (単位：Bq/cm²)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	装備品倉庫	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
2	保護衣準備室	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
3	PPゲート室(北側出入口)	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
4	PPゲート室(南側出入口)	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
5	監視室(週一回)	-	-	<2.0E-01	-	-	-	-	-	-	<2.0E-01	-	-	-	-	-	-	<2.0E-01	-	-	-	-	-	-	<2.0E-01	-	-	-	-	-	-
6	委託員詰所室	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
7	ロッカー室	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
8	大型休憩所出入口前	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
9	VIP更衣室	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
10	計測器貸出室	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
11	放射線監視事務室	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
12	西側階段	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
13	医療室	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
14	保安員監視室・控室	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
15	化学分析棟1階 階段	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
16	化学分析棟地下 階段	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
17	化学分析棟地下 EV前	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
18	化学分析棟1階 EV前	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
19	装備貸出エリア	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
20	マスク貸出エリア	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
21	装備脱衣エリア	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
22	汚染検査エリア前室	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
23	視察者入口前室	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-
24	一般服出入口	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	-	-