

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(2019年7月)[2/4]

○:維持管理レベルを満たす ー:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		5・6号サービス建屋休憩所	企業センター厚生棟休憩所	正門警備所休憩所	旧5・6号出入管理所休憩所	企業棟休憩所A棟	五差路休憩所										
測定点数	γ	27	9	7	7	21	1										
	ス	27	9	7	7	21	1										
	ダ	6	2	1	1	3	1										
1日	(月)	○	○	○	○	○	○										
2日	(火)	○	○	○	○	○	○										
3日	(水)	○	○	○	○	○	○										
4日	(木)	○	○	○	○	○	○										
5日	(金)	○	○	○	○	○	○										
6日	(土)	○	○	○	○	○	○										
7日	(日)	○	○	○	○	○	○										
8日	(月)	○	○	○	○	○	○										
9日	(火)	○	○	○	○	○	○										
10日	(水)	○	○	○	○	○	○										
11日	(木)	○	○	○	○	○	○										
12日	(金)	○	○	○	○	○	○										
13日	(土)	○	○	○	○	○	○										
14日	(日)	○	○	○	○	○	○										
15日	(月)	○	○	○	○	○	○										
16日	(火)	○	○	○	○	○	○										
17日	(水)	○	○	○	○	○	○										
18日	(木)	○	○	○	○	○	○										
19日	(金)	○	○	○	○	○	○										
20日	(土)	○	○	○	○	○	○										
21日	(日)	○	○	○	○	○	○										
22日	(月)	○	○	○	○	○	○										
23日	(火)	○	○	○	○	○	○										
24日	(水)	○	○	○	○	○	○										
25日	(木)	○	○	○	○	○	○										
26日	(金)	○	○	○	○	○	○										
27日	(土)	○	○	○	○	○	○										
28日	(日)	○	○	○	○	○	○										
29日	(月)	○	○	○	○	○	○										
30日	(火)	○	○	○	○	○	○										
31日	(水)	○	○	○	○	○	○										

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空気中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm<sup>2</sup>以下

空気中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm<sup>3</sup>)相当以下