




承認	審査	作成
2019.8.29	2019.8.29	2019.8.29

放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト	<input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1 / 2号開閉所東側一部	測定者		
測定日時	2019.8.29	10:00 ~ 11:00	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-026 BG : 70cpm (機器効率: 32.9%)	



○ : 地面
△ : 手すり

No	cpm	No	cpm
1: 地面	70	7: 手すり (斜面)	80
2: 足場	70	8: 手すり (斜面)	80
3: 手すり (斜面)	80	9: 地面	90
4: 手すり (斜面)	100	10: 地面	70
5: 手すり	80	11: フェンス	90
6: 手すり	80	12: フェンス	90

※ : アクションレベル : 1300cpm未満