

4.オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3号機）

									当該週の散布範囲
9月	日	22 (日)	23 (月)	24 (火)	25 (水)	26 (木)	27 (金)	28 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.71E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.68E-05 (最大) ND※3 (最小)	6.53E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.04E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.21E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.26E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.57E-05 (最大) ND※3 (最小)	
10月	日	29 (日)	30 (月)	1 (火)	2 (水)	3 (木)	4 (金)	5 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	4.08E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.62E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.20E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.99E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.22E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.97E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.87E-05 (最大) ND※3 (最小)	
	日	6 (日)	7 (月)	8 (火)	9 (水)	10 (木)	11 (金)	12 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.26E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.63E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.01E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.86E-05 (最大) ND※3 (最小)	9.99E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.01E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.89E-05 (最大) ND※3 (最小)	
	日	13 (日)	14 (月)	15 (火)	16 (水)	17 (木)	18 (金)	19 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.56E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.61E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.48E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.60E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.73E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.54E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.95E-05 (最大) ND※3 (最小)	
	日	20 (日)	21 (月)	22 (火)	23 (水)	24 (木)	25 (金)	26 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	4.83E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.25E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.52E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.13E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.79E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.37E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.46E-05 (最大) ND※3 (最小)	
	日	27 (日)	28 (月)	29 (火)	30 (水)	31 (木)	1 (金)	2 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.34E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.04E-05 (最大) ND※3 (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	

※1 平均散布量は作業前、作業後に分けて記載

※2 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※3 ND=不検出

2019年10月29日時点

※4 遮へい体設置完了に伴い定期・作業時散布は終了

4.オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3号機）

当該週の散布範囲

	日	27 (日)	28 (月)	29 (火)	30 (水)	31 (木)	1 (金)	2 (土)	
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
10月	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均散布量 (L/m2・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	3.34E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.04E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	6.69E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.61E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	6.90E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.54E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.51E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	
	日	3 (日)	4 (月)	5 (火)	6 (水)	7 (木)	8 (金)	9 (土)	
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均散布量 (L/m2・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	3.61E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	6.19E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.78E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.05E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.21E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.60E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	2.71E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	
	日	10 (日)	11 (月)	12 (火)	13 (水)	14 (木)	15 (金)	16 (土)	
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
11月	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均散布量 (L/m2・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	4.56E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.59E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.41E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.46E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.42E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.94E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.02E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	
	日	17 (日)	18 (月)	19 (火)	20 (水)	21 (木)	22 (金)	23 (土)	
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均散布量 (L/m2・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	4.22E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.84E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.52E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.40E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.18E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	5.07E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	4.24E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	
	日	24 (日)	25 (月)	26 (火)	27 (水)	28 (木)	29 (金)	30 (土)	
	散布対象作業 ^{※4}	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均散布量 (L/m2・回) ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ^{※2}	3.71E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	3.40E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	6.73E-05 (最大) ND ^{※3} (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	

※1 平均散布量は作業前、作業後に分けて記載

※2 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※3 ND=不検出

2019年11月27日時点

※4 遮へい体設置完了に伴い定期・作業時散布は終了