

表土の線量率測定・汚染密度測定(11月分)

測定日:2019年11月6日

測定者：

測定器:F1-ICW-193

[illegible]

福島第一原子力発電所 構内線量測定ポイント(11月)

単位: μ Sv/h

No.	測定ポイント名称	年月	2019 年		11 月
		日	1m	1cm	備考
1	免震重要棟プレハブ第一エ区前(屋根下)	7	8	9 (鉄)	
2	事務本館前(北側入口前)	7	5	4 (ア)	
3	5/6号サービス建屋入口前	7	3	11 (鉄)	
4	西門 厚生棟前	7	2	2 (ア)	10月1m;1 1cm;1
5	西門 研修棟前	7	2	2 (ア)	10月1m;1 1cm;1
6	西門 登録センター前	7	2	2 (ア)	10月1m;1 1cm;1
7	西門 コンテナハウス前	7	3	3 (ア)	10月1m;1 1cm;1
8	1/2号サービス建屋入口前	8	35	20 (コ)	
9	3/4号サービス建屋入口前	8	120	40 (ア)	
10	共用プール前(西側入口前)	8	6	4 (ア)	
11	一般焼却炉管理室前	7	2	2 (ア)	10月1m;1 1cm;1
12	集中環境施設 工作建屋前(南西側入口前)	8	30	35 (ア)	
13	水処理制御室前	8	6	4 (ア)	
14	正門警備所前	8	1	1 (ア)	
15	免震重要棟前駐車場エリア	7	3	2 (ア)	
16	中央交差点旧南西駐車場エリア	7	1	1 (コ)	
17	中央交差点北西駐車場エリア	7	8	9 (土)	
18	車輛汚染検査所エリア	8	2	1 (鉄)	10月1m;1
19	企業棟[]エリア	8	1	1 (ア)	
20	企業棟[]エリア	8	3	2 (ア)	
21	企業棟[]エリア	8	1	1 (ア)	
22	企業棟[]エリア	8	2	2 (ア)	10月1m;1 1cm;1
23	企業棟[]エリア	7	2	2 (ア)	10月1m;1 1cm;1
24	企業棟[]エリア	7	1	1 (ア)	
25	野鳥の森 西側入口	8	1	1 (ア)	
26	ふれあい交差点	—	—	—	
27	中央交差点	—	—	—	
28	旧グラウンド 北側入口	7	1	1 (ア)	
29	免震重要棟進入口	7	1	1 (ア)	
30	原子炉注水バッファタンク前	7	16	10 (ア)	
31	旧体育館前(東側入口)	7	1	1 (ア)	
32	多核種除去装置エリア(南側入口)	7	1	1 (鉄)	
33	機械工作場エリア	7	1	1 (ア)	
34	五差路	7	3	2 (ア)	10月1m;1 1cm;1
35	1~4号機法面上南側エリア	8	3	3 (ア)	
36	廃スラッジ一時保管エリア	8	1	1 (ア)	
37	集中環境施設 アクセス道路(中央付近)	8	6	5 (ア)	
38	高温焼却炉建屋南側道路	8	11	7 (ア)	
39	4号機原子炉建屋南西道路	8	7	6 (ア)	
40	集中環境施設 プロセス建屋南西道路	8	15	11 (土)	
41	集中環境施設 プロセス建屋南東道路	8	2	1 (ア)	
42	4号機タービン建屋南側道路	8	4	2 (ア)	
43	4号機タービン建屋大物搬出入口前道路	8	15	7 (鉄)	
44	3号機タービン建屋大物搬出入口前道路	8	900	400 (コ)	10月1m;1000 1cm;1000
45	2号機タービン建屋大物搬出入口前道路	8	100	40 (コ)	
46	1号機タービン建屋大物搬出入口前道路	8	35	35 (土)	
47	1~4号機海水ポンプエリア南側エリア	7	11	9 (コ)	
48	4号機取水口前道路	7	18	14 (ア)	
49	3号機取水口前道路	7	20	15 (ア)	
50	2号機取水口前道路	7	16	15 (ア)	

凡例

(土):土砂 (ア):アスファルト

(鉄):鉄板 (コ):コンクリート

福島第一原子力発電所 構内線量測定ポイント(11月)

単位: μ Sv/h

No.	測定ポイント名称	年月	2019 年		11 月
		日	1m	1cm	備考
51	1号機取水口前道路	7	12	9 (ア)	
52	1～4号機海水ポンプエリア北側エリア	7	16	9 (ア)	
53	保健安全センター別館前(交差点)	7	21	13 (土)	
54	キャスク保管建屋前道路	7	4	3 (ア)	
55	5/6号機 防護ゲート付近	7	1	1 (ア)	
56	6号機タービン建屋大物搬出入口前道路	7	1	1 (ア)	
57	6号機取水口前道路	7	1	1 (ア)	
58	5号機取水口前道路	7	1	1 (ア)	
59	6号機北側道路	7	1	1 (ア)	
60	双葉通り中央 鉄塔付近道路	7	2	2 (ア)	
61	一時保管エリアL付近(Bヤード:覆土式)	7	1	1 (鉄)	
62	一時保管エリアG・L等アクセス道路	7	1	1 (土)	
63	一時保管エリアA・Bエリア付近(Bテント前)	7	130	250 (鉄)	
64	北側土捨場	7	1	1 (土)	
65	一時保管エリアH付近	7	6	4 (土)	
66	一時保管エリアI付近(旧ヘリポート)	7	3	2 (土)	
67	一時保管エリアC付近(ヤード)	7	1	1 (土)	
68	5/6号機滞留水保管エリア(円筒タンク)	7	1	1 (鉄)	
69	一時保管エリアF付近(ヤード)	7	1	1 (土)	
70	一時保管エリアE付近(ヤード)	7	20	16 (ア)	
71	焼却炉建屋付近	7	1	1 (ア)	
72	5/6号機滞留水保管エリア(角型タンク)	7	1	1 (土)	
73	5/6号機西側道路(中央付近)	—	—	— (鉄)	
74	5/6号機超高圧開閉所西側エリア	7	3	3 (土)	
75	物揚場(北側)	7	2	2 (コ)	10月1m;1 1cm;1
76	物揚場(南側)	7	6	4 (鉄)	
77	汐見坂(中央付近)	7	11	7 (ア)	
78	固体廃棄物貯蔵庫1棟2棟エリア	7	5	4 (ア)	
79	固体廃棄物貯蔵庫3棟4棟エリア	7	2	2 (ア)	
80	ヤードエリア	7	1	1 (コ)	
81	車両整備建屋前	7	1	1 (コ)	
82	仮キャスク保管エリア東側	7	1	1 (ア)	
83	多核種除去装置Ⅱエリア	7	1	1 (鉄)	
84	サブドレン浄化建屋前	7	1	1 (コ)	
85	1号機原子炉建屋大物搬出入口前道路	8	300	200 (鉄)	10月1m;200
86	2号機原子炉建屋大物搬出入口前道路	8	90	80 (鉄)	
87	3号機原子炉建屋大物搬出入口前道路	8	120	110 (鉄)	
88	1/2号開閉所前	7	35	25 (コ)	
89	旧伐採木保管エリア	7	6	9 (ア)	
90	H1東タンクエリア(堰外)	8	1	1 (鉄)	
91	H1タンクエリア	8	3	3 (鉄)	10月1m;1 1cm;1
92	H9タンクエリア(堰外)	8	1	1 (ア)	
93	H8タンクエリア(堰外)	8	1	1 (ア)	
94	H5タンクエリアとH6タンクエリア間(堰外)	8	1	1 (鉄)	
95	RO処理施設エリア	8	3	2 (ア)	10月1cm;1
96	H4タンクエリア(堰外)	8	1	1 (ア)	
97	H2タンクエリアとH4タンクエリア間(堰外)	8	1	1 (ア)	
98	濃縮蒸発建屋前	8	10	8 (ア)	
99	旧構内駐車場	8	1	1 (コ)	
100	環境管理棟前	8	1	1 (ア)	

凡例

(土):土砂 (ア):アスファルト
(鉄):鉄板 (コ):コンクリート

(土):土砂 (ア):アスファルト
(鉄):鉄板 (コ):コンクリート

除染済エリアの測定点(11月分)

除染済みエリアの維持確認記録 [1／4]

測定者:
測定器:F1-ICW-193

単位: $\mu\text{Sv/h}$

No.	エリア名称	地表面から1m高さの線量率													備考
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			4/12	5/17	6/17	7/12	8/19	9/13	10/11	11/14					
1	正門警備所(構内側)	1.5	1.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
2	入退域管理棟(現場出入口前)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5					
3	構内駐車場	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1					
4	Jタンクエリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	企業棟南側	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	企業棟休憩所前	2	2	1	0.5	0.5	0.5	1	2	1.5					
7	車両スクリーニング場	1.5	1.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1					
8	研修棟休憩所前	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1					
9	厚生棟休憩所前	2.5	2	2	1	0.5	0.5	1	2	1.5					
10	企業棟エリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11	駐車場	1	1	1	0.5	0.5	0.5	1	1	1.5					
12	車両整備場 建設地	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5					
13	サブドレン浄化建屋 建設地	1.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	2					
14	多核種除去装置建屋前	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1					
15	キャスク仮保管エリア前	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	2					
16	免震重要棟前 第二工区屋根下	9	7	8	8	6	6	6	8	10					
17	雑固体廃棄物焼却建屋 建設地	2	2	2	0.5	1	0.5	1	1	2					
18	5/6号サービス建屋休憩所前	3	3	3	1	2	1	2	2	4					
19	汐見坂法面上	10	8	9	10	8	6	6	7	10					
20	地下水バイパスエリア	14	10	9	9	9	8	8	10	12					
21	固体廃棄物貯蔵庫建設資材	2.5	2	2	1.5	1.5	1.5	1.5	2	2					
22	増設アルプスエリア	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	2					
23	資機材置き場	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
24	吸着塔一時保管施設	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1					
25	タンクリブレースエリア	2	2	2	1.5	2	0.5	1.5	2	2					
26	企業棟東側駐車場	2	1.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1	2	2					
27	道路(構内東側駐車場入口)	1	1	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5					
28	物揚場	7	7	6	5	5	5	5	7	7					
29	事務本館駐車場	6	5	5	4	4	4	3.5	6	7					
30	地下貯水槽東側	0.5	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
31	2.5m盤南側	13	13	12	12	12	10	10	10	13					
32	2.5m盤北側	15	12	12	12	15	10	10	15	15					
33	共用プール建屋入口	10	12	10	10	8	8	8	12	10					
34	免震重要棟前駐車場北	3.5	2	3	1.5	1.5	1	1	2.5	3					
35	免震重要棟前駐車場南	2.5	2	2	1	1	1	1.5	1	3					
36	1. 2 μS /B前	35	35	30	30	28	27	28	35	40					
37	3. 4 μS /B前	110	110	120	120	120	100	95	120	170					
38	2. 3 μS 西側	65	65	55	50	55	55	50	40	50					
39	プロセス主建屋北側	14	6	7	6	5	5	4	8	8					

除染済エリアの測定点(11月分)

除染済みエリアの維持確認記録 [2／4]

測定者:
測定器:F1-ICW-193

単位: $\mu\text{Sv/h}$

No.	エリア名称	地表面から1cm高さの線量率(コリメートなし)													備考
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			4/12	5/17	6/17	7/12	8/19	9/13	10/11	11/14					
1	正門警備所(構内側)	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
2	入退域管理棟(現場出入口前)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5					
3	構内駐車場	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
4	Jタンクエリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	企業棟南側	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	企業棟休憩所前	2	1.5	1	0.5	0.5	0.5	1	2	1.5					
7	車両スクリーニング場	2	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5					
8	研修棟休憩所前	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1.5					
9	厚生棟休憩所前	2.5	1.5	1.5	1	1	0.5	1	2	1.5					
10	企業棟エリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11	駐車場	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5					
12	車両整備場 建設地	0.5	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5					
13	サブドレン浄化建屋 建設地	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2					
14	多核種除去装置建屋前	1.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5					
15	キャスク仮保管エリア前	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5					
16	免震重要棟前 第二工区屋根下	12	9	10	9	8	8	6	9	12					
17	雑固体廃棄物焼却建屋 建設地	2.5	1	1	0.5	0.5	0.5	1	1	2.5					
18	5/6号サービス建屋休憩所前	7	13	7	6	7	5	6	8	13					
19	汐見坂法面上	7	4.5	5	3.5	5	3	3	4	5					
20	地下水バイパスエリア	4	3.5	3.5	4	4	3	3	4	6					
21	固体廃棄物貯蔵庫建設資材	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1	2.5					
22	増設アルプスエリア	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5					
23	資機材置き場	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
24	吸着塔一時保管施設	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1					
25	タンクリブレースエリア	2	2	2	1.5	2	1.5	1	1.5	1.5					
26	企業棟東側駐車場	2	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5					
27	道路(構内東側駐車場入口)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
28	物揚場	4	4	5	3	2	2	2	3	3					
29	事務本館駐車場	4	3.5	3	2	3	2	2	3	5					
30	地下貯水槽東側	0.5	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
31	2.5m盤南側	10	10	10	10	8	6	7	6	10					
32	2.5m盤北側	8	7	10	9	10	5	6	6	10					
33	共用プール建屋入口	6	7	6	4	5	5	4	6	5					
34	免震重要棟前駐車場北	3	1.5	2	1.5	1	1	1	2	2					
35	免震重要棟前駐車場南	1.5	1.5	1.5	1	1	1	1	1	2					
36	1, 2uS/B前	20	18	20	15	15	15	15	20	20					
37	3, 4uS/B前	40	35	40	40	40	30	45	50	90					
38	2, 3u西側	30	40	30	30	40	40	23	25	40					
39	プロセス主建屋北側	10	7	8	6	4	4	4	8	8					

除染済エリアの測定点(11月分)

除染済みエリアの維持確認記録 [3／4]

測定者:
測定器:F1-ICW-193

単位: $\mu\text{Sv/h}$

No.	エリア名称	地表面から1cm高さの線量率(コリメート有り)													備考
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			4/12	5/17	6/17	7/12	8/19	9/13	10/11	11/14					
1	正門警備所(構内側)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
2	入退域管理棟(現場出入口前)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
3	構内駐車場	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
4	Jタンクエリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	企業棟南側	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	企業棟休憩所前	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5					
7	車両スクリーニング場	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
8	研修棟休憩所前	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
9	厚生棟休憩所前	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
10	企業棟エリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11	駐車場	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
12	車両整備場 建設地	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
13	サブドレン浄化建屋 建設地	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1					
14	多核種除去装置建屋前	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
15	キャスク仮保管エリア前	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
16	免震重要棟前 第二工区屋根下	6	5	4	4	4	4	4	4	6					
17	雑固体廃棄物焼却建屋 建設地	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1					
18	5/6号サービス建屋休憩所前	8	8	7	6	7	5	6	7	8					
19	汐見坂法面上	2	1.5	2	1.5	1	1	1	0.5	1					
20	地下水バイパスエリア	1	1	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1					
21	固体廃棄物貯蔵庫建設資材	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
22	増設アルプスエリア	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
23	資機材置き場	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
24	吸着塔一時保管施設	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
25	タンクリブレースエリア	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
26	企業棟東側駐車場	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
27	道路(構内東側駐車場入口)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
28	物揚場	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5					
29	事務本館駐車場	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1					
30	地下貯水槽東側	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
31	2.5m盤南側	2	2	2	1	1	2	1	1	1					
32	2.5m盤北側	1	1	1	1	1	0.5	1	1	1					
33	共用プール建屋入口	2	2	2	2	1.5	1	1.5	1.5	1.5					
34	免震重要棟前駐車場北	1	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
35	免震重要棟前駐車場南	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1					
36	1, 2uS/B前	3	3	3	1	2	2	2	2	3					
37	3, 4uS/B前	15	10	10	15	12	12	10	15	20					
38	2, 3u西側	5	8	8	2	10	10	7	6	10					
39	プロセス主建屋北側	4	3	3	2	1.5	1.5	2	1.5	2					

除染済エリアの測定点(11月分)

除染済みエリアの維持確認記録 [4／4]

測定者：
測定器：F1-GMAD-502

単位：Bq/cm²

No.	エリア名称	地表面から1cm高さの表面汚染密度(コリメート有り)													備考
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			4/12	5/17	6/17	7/12	8/19	9/13	10/11	11/14					
1	正門警備所(構内側)	14	13	10	11	10	11	10	11	11					
2	入退域管理棟(現場出入口前)	2	3	3	2	1	2	1	2	1					
3	構内駐車場	1	1	1	1	1	2	1	2	1					
4	Jタンクエリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	企業棟南側	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	企業棟休憩所前	24	24	19	25	23	23	27	23	25					
7	車両スクリーニング場	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
8	研修棟休憩所前	24	13	13	25	16	15	24	19	26					
9	厚生棟休憩所前	16	15	15	14	13	15	14	11	14					
10	企業棟エリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11	駐車場	2	2	2	1	2	2	2	2	2					
12	車両整備場	2	1	1	1	1	2	2	2	1					
13	サブドレン浄化設備建屋	1	1	1	1	1	2	1	2	1					
14	多核種除去装置建屋前	3	2	3	2	3	3	3	3	3					
15	キャスク仮保管エリア前	2	2	2	2	1	2	1	2	1					
16	免震重要棟前 第二工区屋根下	41	38	38	42	36	46	41	38	43					
17	雑固体廃棄物焼却設備建屋	4	3	3	3	2	2	3	2	3					
18	5/6号サービス建屋休憩所前	34	34	32	35	33	38	34	34	32					
19	汐見坂法面上	10	9	11	11	8	8	7	8	7					
20	地下水バイパスエリア	5	5	5	6	5	6	5	6	7					
21	固体廃棄物貯蔵庫建設資材	3	3	3	4	3	4	3	3	4					
22	増設アルプスエリア	1	2	2	2	2	2	1	2	2					
23	資機材置き場	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
24	吸着塔一時保管施設	2	2	2	2	2	2	2	2	1					
25	タンクリブレースエリア	33	19	16	18	16	17	16	13	13					
26	企業棟東側駐車場	3	3	3	4	3	3	3	3	4					
27	道路(構内東側駐車場入口)	1	1	1	1	1	2	1	2	1					
28	物揚場	5	6	6	7	6	9	8	8	7					
29	事務本館駐車場	5	8	6	6	5	8	7	5	6					
30	地下貯水槽東側	1	1	1	1	1	2	1	2	1					
31	2.5m盤南側	34	25	29	28	20	30	27	23	7					
32	2.5m盤北側	14	10	10	11	10	11	10	9	11					
33	共用プール建屋入口	7	8	8	8	9	11	10	11	11					
34	免震重要棟前駐車場北	8	8	8	8	7	11	10	8	7					
35	免震重要棟前駐車場南	3	3	3	4	3	4	3	4	4					
36	1. 2uS/B前	34	29	32	35	26	46	34	31	43					
37	3. 4uS/B前	274	248	311	351	394	455	372	390	385					
38	2. 3u西側	219	51	57	63	66	76	41	46	71					
39	プロセス主建屋北側	24	22	22	25	20	23	20	23	25					