

承認	審査	確認
2019.12.24	2019.12.24	21.12.23

「免震棟非管理区域境界」 確認チェックシート(2019年11月)

月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	監理員確認欄
11月4日 ✓ ○	11月11日 ✓ ○	11月18日 ✓ ○	11月25日 ✓ ○		

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜)

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
①線量当量	1週間の積算値を測定値を168時間で除した際、 $2.6 \mu\text{Sv/h}$ を超えないこと
②線量当量率	$2.5 \mu\text{Sv/h}$ 未満
③表面汚染密度	4Bq/cm^2 未満の検出限界以下(スミア法)
④空气中放射性物質濃度	マスク着用基準($\text{Cs-134:}2\text{E-}4\text{Bq/cm}^3$)相当以下