

日付	2020年2月3日		タンクNo.	C-B3			作業内容	鋼製天板4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時34分	—		タンク内	1.35E-05	2.20E-05	2.20E-05	合	
作業中	9時43分	—		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
	8時40分	—		西	1.35E-05	1.35E-05			
	9時43分	—		南	1.31E-05	1.31E-05			
	8時40分	—		北	1.32E-05	1.32E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時27分	北東		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
	12時40分	北東		西	1.35E-05	1.35E-05			
	14時27分	北東		南	1.31E-05	1.31E-05			
	12時40分	北東		北	1.32E-05	1.32E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年2月4日		タンクNo.	C-B3			作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時26分	—		タンク内	1.35E-05	1.35E-05	1.35E-05	合	
作業中	11時19分	北		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
	10時05分	北		西	1.35E-05	1.35E-05			
	11時19分	北		南	1.31E-05	1.31E-05			
	10時05分	北		北	1.32E-05	1.32E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時41分	北		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
				西	1.35E-05	1.35E-05			
				南	1.31E-05	1.31E-05			
				北	1.32E-05	1.32E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年2月5日		タンクNo.	C-B3			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時35分	—		タンク内	1.35E-05	1.35E-05	1.35E-05	合	
作業中	10時23分	北西		東	1.31E-05	4.44E-05	4.44E-05	合	
	9時26分	北西		西	1.35E-05	1.35E-05			
	10時23分	北西		南	1.31E-05	1.31E-05			
	9時26分	北西		北	1.32E-05	1.32E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11時09分	東		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
				西	1.35E-05	1.35E-05			
				南	1.31E-05	1.31E-05			
				北	1.32E-05	1.32E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年2月12日		タンクNo.	C-B3			作業内容	1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時32分	—		タンク内	1.35E-05	1.35E-05	1.35E-05	合	
作業中	10時06分	—		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
	9時13分	—		西	1.35E-05	1.35E-05			
	9時13分	—		南	1.31E-05	1.31E-05			
	10時06分	—		北	1.32E-05	1.32E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時43分	北東		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
	12時45分	北東		西	1.35E-05	1.35E-05			
	12時45分	北東		南	1.31E-05	1.31E-05			
	13時43分	北東		北	1.32E-05	1.32E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日 付	2020年2月25日		タンクNo.	C-A3			作業内容	天板,4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時26分	—		タンク内	1.35E-05	1.35E-05	1.35E-05	合	
作業中	9時24分	—		東	1.31E-05	1.31E-05	1.53E-05	合	
	8時47分	西		1.35E-05	1.53E-05				
	8時47分	南		1.31E-05	1.31E-05				
	9時24分	北		1.32E-05	1.32E-05				
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
		西							
		南							
		北							
作業後	14時18分	— 北東 北東 —		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
	12時30分			西	1.35E-05	1.35E-05			
	12時30分			南	1.31E-05	1.31E-05			
	14時18分			北	1.32E-05	1.32E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
		西							
		南							
		北							
日 付	2020年2月26日		タンクNo.	C-A3			作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.35E-05	1.35E-05	1.35E-05	合	
作業中	13時54分	北 北 北 北		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
	12時58分			西	1.35E-05	1.35E-05			
	12時58分			南	1.31E-05	1.31E-05			
	13時54分			北	1.32E-05	1.32E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
		西							
		南							
		北							
作業後	14時40分	北		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
	西			1.35E-05	1.35E-05				
	南			1.31E-05	1.31E-05				
	北			1.32E-05	1.32E-05				
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
		西							
		南							
		北							
日 付	2020年2月27日		タンクNo.	C-A3			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時36分	—		タンク内	1.35E-05	1.35E-05	1.35E-05	合	
作業中	10時47分	北 北 北 北		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
	9時55分			西	1.35E-05	1.35E-05			
	9時55分			南	1.31E-05	1.31E-05			
	10時47分			北	1.32E-05	1.32E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
		西							
		南							
		北							
作業後	13時23分	北		東	1.31E-05	1.31E-05	1.38E-05	合	
	西			1.35E-05	1.38E-05				
	南			1.31E-05	1.31E-05				
	北			1.32E-05	1.32E-05				
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
		西							
		南							
		北							