

放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機SFPライナードレン現場状況把握サーベイ	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機原子炉建屋	測定者	
測定日時	2019/6/20 18:50 ~ 18:55	測定器	F1-ICW-328

×：線量率測定箇所 (mSv/h)

R/B2階

承認	審査	作成

測定種別	単位	最大値
線量率(γ)	mSv/h	280

4

