


放射線サーベイ記録

測定目的	2号機SFPゲートドレン現場状況把握サーベイ	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 核種分析
測定場所	2号機原子炉建屋	測定者	
測定日時	2019/7/31 10:30 ~ 11:00	測定器	F1-ICW-332



×：線量率測定箇所 (mSv/h)




測定種別	単位	最大値
線量率(γ)	mSv/h	> 120



R/B 1階



R/B 2階



R/B 3階