1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月5日
対象ボイドNo.
No.5A2

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【　ボイド配置図　】



【　使用測定器一覧　】

No.	管理番号	換算定数（直接法）（Bq /cm²）	BG（cpm）	検出限界計数（cpm）	検出限界値（Bq /cm²）
1	CK-1-006-08（アララサーベイメータ）	4.07E-03	66	64.12	2.61E-01

【　測定結果　】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月5日
対象ボイドNo.
No.5A2

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数(実施日) (Bq /cm)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq /cm)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	45	55.99	2.28E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	33	50.55	1.92E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	34	51.04	2.07E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	35	51.98	2.06E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	40	53.81	2.04E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	28	48.03	1.84E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	36	51.98	2.11E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	52	58.86	2.12E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	50	58.06	2.25E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	34	51.04	1.93E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	42	54.70	2.10E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / ㎠ 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月6日
対象ボイドNo.
No.5A3

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【　ボイド配置図　】

対象ボイド



【　使用測定器一覧　】

No.	管理番号	換算定数（実効率） (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	42	54.70	2.23E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	40	53.81	2.04E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	44	55.56	2.25E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	48	56.41	2.24E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	48	57.24	2.17E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	38	52.91	2.03E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	36	51.98	2.11E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	38	52.91	1.91E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	32	50.06	1.94E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	50	58.06	2.20E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	34	51.04	1.95E-01

【　測定結果　】

全て 4 Bq / ㎠ 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月10日
対象ボイドNo.
No.5A4

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【　ボイド配置図　】

対象ボイド



【　使用測定器一覧　】

No.	管理番号	換算定数(面積法) (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界値(cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	36	51.98	2.12E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	42	54.70	2.08E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	36	51.98	2.11E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	46	56.41	2.24E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	50	58.06	2.20E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	38	52.91	2.03E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	42	54.70	2.22E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	58	61.19	2.21E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	42	54.70	2.12E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	50	58.06	2.20E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	52	58.86	2.25E-01

【　測定結果　】

全て 4 Bq / ㎠ 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月10日
対象ボイドNo.
No.5A3

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数（直接法）（Bq/cm²）	BG（cpm）	検出限界計数（cpm）	検出限界値（Bq/cm²）
1	CK-1-006-08（アララサーベイメータ）	4.07E-03	140	85.81	3.49E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月11日
対象ボイドNo.
No.5A5

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【　ボイド配置図　】

対象ボイド



【　使用測定器一覧　】

No.	管理番号	換算定数（直接法）(Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08（アララサーベイメータ）	4.07E-03	40	53.81	2.19E-01
2	CK-1-006-09（アララサーベイメータ）	3.80E-03	36	51.98	1.98E-01
3	CK-1-006-10（アララサーベイメータ）	4.05E-03	48	57.24	2.32E-01
4	CK-1-006-11（アララサーベイメータ）	3.97E-03	34	51.04	2.03E-01
5	CK-1-006-12（アララサーベイメータ）	3.79E-03	34	51.04	1.93E-01
6	CK-1-006-13（アララサーベイメータ）	3.83E-03	36	51.98	1.99E-01
7	CK-1-006-14（アララサーベイメータ）	4.05E-03	42	54.70	2.22E-01
8	CK-1-006-15（アララサーベイメータ）	3.61E-03	46	56.41	2.04E-01
9	CK-1-006-16（アララサーベイメータ）	3.87E-03	48	57.24	2.22E-01
10	CK-1-006-17（アララサーベイメータ）	3.79E-03	42	54.70	2.07E-01
11	CK-1-006-18（アララサーベイメータ）	3.83E-03	50	58.06	2.22E-01

【　測定結果　】

全て 4 Bq / ㎠ 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月12日
対象ボイドNo.
No.5B5

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	検出下限値(実際値) (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	28	48.03	1.95E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	35	51.98	1.98E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	34	51.04	2.07E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	40	53.81	2.14E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	20	43.57	1.65E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	28	48.03	1.84E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	22	44.75	1.81E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	40	53.81	1.94E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	34	51.04	1.98E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	30	49.06	1.86E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	32	50.06	1.92E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / ㎠ 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　査	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月12日
対象ボイドNo.
No.5A4

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数（直接法）（Bq／cm²）	BG（cpm）	検出限界計数（cpm）	検出限界値（Bq／cm²）
1	CK-1-006-08（アララサーベイメータ）	4.07E-03	88	71.42	2.91E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq／cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月13日
対象ボイドNo.
No.5B4

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	検出限界値（Bq/cm²）	BG（cpm）	検出限界値（Bq/cm²）
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	22	44.75	1.82E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	28	48.03	1.83E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	40	53.81	2.18E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	34	51.04	2.03E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	40	53.81	2.04E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	36	51.98	1.99E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	30	49.06	1.99E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	38	52.91	1.91E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	44	55.56	2.15E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	44	55.56	2.11E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	30	49.06	1.88E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月16日
対象ボイドNo.
No.5A5

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数（直接法）（Bq /㎠）	BG（cpm）	検出限界計数（cpm）	検出限界値（Bq /㎠）
1	CK-1-006-08（アララサーベイメータ）	4.07E-03	72	66.21	2.69E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / ㎠ 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月16日
対象ボイドNo.
No.5B3

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】



【 使用測定器一覧 】

No	管理番号	換算定数（線種） (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	16	41.07	1.67E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	30	49.06	1.86E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	22	44.75	1.81E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	50	58.06	2.30E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	42	54.70	2.07E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	26	46.97	1.80E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	36	51.98	2.11E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	28	48.03	1.73E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	26	46.97	1.82E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	26	46.97	1.78E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	44	55.56	2.13E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / ㎠ 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月17日
対象ボイドNo.
No.5B2

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数(実測法) (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出実質計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	42	54.70	2.23E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	34	51.04	1.94E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	28	48.03	1.95E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	44	55.56	2.21E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	40	53.81	2.04E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	32	50.06	1.92E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	38	52.91	2.14E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	38	52.91	1.91E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	46	56.41	2.18E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	30	49.06	1.86E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	42	54.70	2.10E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月17日
対象ボイドNo.
No.5B5

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内(床面・壁面・天井)
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間 (sec)	60
サンプル測定時間 (sec)	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数(直接法) (Bq /cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq /cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	66	64.12	2.61E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　賚	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月18日
対象ボイドNo.
No.5C5

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数（実際は） (Bq/cd)	BG (cpm)	検出遅れ計数 (cps)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	26	46.97	1.91E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	20	43.57	1.66E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	24	45.88	1.86E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	30	49.06	1.95E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	30	49.06	1.86E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	32	50.06	1.92E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	26	46.97	1.90E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	34	51.04	1.84E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	28	48.03	1.86E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	24	45.88	1.74E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	34	51.04	1.95E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / ㎠ 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放責	放管員

確認	担当

測定日時
2019年9月18日
対象ボイドNo.
No.5B2

放射線管理責任者

件名	1F メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F 港湾 メガフロート ボイド内(床面・壁面・天井)
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間 (sec)	60
サンプル測定時間 (sec)	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数(直接法) (Bq /cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq /cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	58	61.19	2.49E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月19日
対象ボイドNo.
No.5C2

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数（測定値） (Bq /cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq /cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	30	49.06	2.00E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	36	51.98	1.98E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	42	54.70	2.22E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	38	52.91	2.10E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	48	57.24	2.17E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	52	58.86	2.25E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	26	46.97	1.90E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	56	60.42	2.18E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	42	54.70	2.12E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	56	60.42	2.29E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	48	57.24	2.19E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / ㎠ 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月19日
対象ボイドNo.
No.5C3

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【　ボイド配置図　】

対象ボイド



【　使用測定器一覧　】

No.	管理番号	換算定数(実用法) (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出換算計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	38	52.91	2.15E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	30	49.05	1.86E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	36	51.98	2.11E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	44	55.56	2.21E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	38	52.91	2.01E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	36	51.98	1.99E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	40	53.81	2.18E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	36	51.98	1.88E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	43	55.13	2.13E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	45	55.99	2.12E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	40	53.81	2.06E-01

【　測定結果　】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月19日
対象ボイドNo.
No.5C4

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数(直読法) (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	50	58.06	2.36E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	56	60.42	2.30E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	38	51.98	2.11E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	28	48.03	1.91E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	44	55.56	2.11E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	36	51.98	1.99E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	52	58.86	2.38E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	42	54.70	1.97E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	34	51.04	1.98E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	52	58.86	2.23E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	50	58.06	2.22E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / ㎠ 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月20日
対象ボイドNo.
No.5B3

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内(床面・壁面・天井)
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間 (sec)	60
サンプル測定時間 (sec)	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数(直接法) (Bq /cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq /cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	54	59.65	2.43E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月20日
対象ボイドNo.
No.5B4

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数(直接法) (Bq /cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq /cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	36	51.98	2.12E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月24日
対象ボイドNo.
No.5D5

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【　ボイド配置図　】

対象ボイド



【　使用測定器一覧　】

No.	管理番号	換算定数（表面汚染） (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界値 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	54	59.65	2.43E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	114	79.01	3.00E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	104	76.20	3.09E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	80	68.88	2.73E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	82	69.53	2.64E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	94	73.26	2.81E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	70	65.52	2.65E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	88	71.42	2.58E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	54	59.65	2.31E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	66	64.12	2.43E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	88	71.42	2.74E-01

【　測定結果　】

全て 4 Bq / ㎠ 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月24日
対象ボイドNo.
No.5D4

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【　ボイド配置図　】

対象ボイド



【　使用測定器一覧　】

No.	管理番号	換算定数(直接法) (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	84	70.17	2.86E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	104	76.20	2.90E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	76	67.56	2.74E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	114	79.01	3.14E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	96	73.86	2.80E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	72	66.21	2.54E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	72	66.21	2.68E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	104	76.20	2.75E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	98	74.46	2.88E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	94	73.26	2.78E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	74	66.89	2.56E-01

【　測定結果　】

全て 4 Bq / ㎠ 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月25日
対象ボイドNo.
No.5C5

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管 理 番 号	換算定数（直接法）（Bq /cm²）	BG（cpm）	検出限界計数（cpm）	検出限界値（Bq /cm²）
1	CK-1-006-08（アララサーベイメータ）	4.07E-03	30	49.06	2.00E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放責	放管員

確認	担当

測定日時
2019年9月25日
対象ボイドNo.
No.5C4

放射線管理責任者

件名	1F メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F 港湾 メガフロート ボイド内(床面・壁面・天井)
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間 (sec)	60
サンプル測定時間 (sec)	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数(直接法) (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	42	54.70	2.23E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月26日
対象ボイドNo.
No.5D3

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数（直接法）(Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	70	65.52	2.67E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	68	64.83	2.46E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	50	58.06	2.35E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	90	72.04	2.86E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	70	65.52	2.48E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	88	71.42	2.74E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	60	61.94	2.51E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	80	68.88	2.49E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	86	70.80	2.74E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	82	69.53	2.64E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	84	70.17	2.69E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月26日
対象ボイドNo.
No.5D5

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【　ボイド配置図　】

対象ボイド



【　使用測定器一覧　】

No.	管理番号	換算定数（直接法）（Bq/cm²）	BG（cpm）	検出限界計数（cpm）	検出限界値（Bq/cm²）
1	CK-1-006-08（アラサーベイメータ）	4.07E-03	528	152.10	6.19E-01

【　測定結果　】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放責	放管員

確認	担当

測定日時
2019年9月27日
対象ボイドNo.
No.5D2

放射線管理責任者

件名	1F メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F 港湾 メガフロート ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数（測定法）(Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	48	57.24	2.33E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	88	71.42	2.71E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	78	68.22	2.76E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	82	69.53	2.76E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	68	64.83	2.46E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	70	65.52	2.51E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	90	72.04	2.92E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	48	57.24	2.07E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	76	67.56	2.61E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	102	75.63	2.87E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	74	66.89	2.56E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放責	放管員

確認	担当

測定日時
2019年9月27日
対象ボイドNo.
No.5D4

放射線管理責任者

件名	1F メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F 港湾 メガフロート ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数（直接法）（Bq /cm²）	BG（cpm）	検出限界計数（cpm）	検出限界値（Bq /cm²）
1	CK-1-006-08（アララサーベイメータ）	4.07E-03	338	124.69	5.07E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　査	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月30日
対象ボイドNo.
No.5D1

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【　ボイド配置図　】

対象ボイド



【　使用測定器一覧　】

No.	管理番号	換算定数(直接法) (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	80	68.88	2.80E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	90	72.04	2.74E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	76	67.56	2.74E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	78	68.22	2.71E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	78	68.22	2.59E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	104	76.20	2.92E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	94	73.26	2.97E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	80	68.88	2.49E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	70	65.52	2.54E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	106	76.78	2.91E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	76	67.56	2.59E-01

【　測定結果　】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年9月30日
対象ボイドNo.
No.5D3

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数（直接法）（Bq /㎠）	BG（cpm）	検出限界計数（cpm）	検出限界値（Bq /㎠）
1	CK-1-006-08（アララサーベイメータ）	4.07E-03	470	144.34	5.87E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / ㎠ 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年10月1日
対象ボイドNo.
No.5C1

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数(直接法) (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	48	57.24	2.33E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	62	62.67	2.38E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	62	62.67	2.54E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	68	64.83	2.57E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	58	61.19	2.32E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	52	58.86	2.25E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	54	59.65	2.42E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	74	66.89	2.41E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	62	62.67	2.43E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	62	62.67	2.38E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	68	64.83	2.48E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / ㎠ 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年10月1日
対象ボイドNo.
No.5B1´

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【　ボイド配置図　】

対象ボイド



【　使用測定器一覧　】

No.	管理番号	換算定数（面積法）(Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	44	55.55	2.26E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	64	63.40	2.41E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	58	61.19	2.48E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	52	58.86	2.34E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	60	61.94	2.35E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	66	64.12	2.46E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	96	73.86	2.99E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	68	64.83	2.34E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	44	55.56	2.15E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	72	66.21	2.51E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	56	60.42	2.31E-01

【　測定結果　】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年10月2日
対象ボイドNo.
No.5D2

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【　ボイド配置図　】

対象ボイド



【　使用測定器一覧　】

No.	管理番号	換算定数(直接法)（Bq/cm²）	BG（cpm）	検出限界計数（cpm）	検出限界値（Bq/cm²）
1	CK-1-006-08（アララサーベイメータ）	4.07E-03	66	64.12	2.61E-01

【　測定結果　】

全て 4 Bq / ㎠ 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年10月3日
対象ボイドNo.
No.5C3

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数(直接法) (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	56	60.42	2.46E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年10月3日
対象ボイドNo.
No.5D1

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数（直接法）（Bq /cm²）	BG（cpm）	検出限界計数（cpm）	検出限界値（Bq /cm²）
1	CK-1-006-08（アララサーベイメータ）	4.07E-03	316	121.07	4.93E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年10月4日
対象ボイドNo.
No.5C2

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数(直接法)（Bq /cm²）	BG（cpm）	検出限界計数（cpm）	検出限界値（Bq /cm²）
1	CK-1-006-08（アララサーベイメータ）	4.07E-03	50	58.06	2.36E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年10月7日
対象ボイドNo.
No.5B1

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数(直接法) (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	78	68.22	2.78E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年10月8日
対象ボイドNo.
No.5A1

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数(実効値) (Bq/cpl)	BG (cpm)	検出感度計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	60	61.94	2.52E-01
2	CK-1-006-09(アララサーベイメータ)	3.80E-03	62	62.67	2.38E-01
3	CK-1-006-10(アララサーベイメータ)	4.05E-03	64	63.40	2.57E-01
4	CK-1-006-11(アララサーベイメータ)	3.97E-03	74	66.89	2.66E-01
5	CK-1-006-12(アララサーベイメータ)	3.79E-03	44	55.56	2.11E-01
6	CK-1-006-13(アララサーベイメータ)	3.83E-03	50	58.06	2.22E-01
7	CK-1-006-14(アララサーベイメータ)	4.05E-03	64	63.40	2.57E-01
8	CK-1-006-15(アララサーベイメータ)	3.61E-03	68	64.83	2.34E-01
9	CK-1-006-16(アララサーベイメータ)	3.87E-03	62	62.67	2.43E-01
10	CK-1-006-17(アララサーベイメータ)	3.79E-03	62	62.67	2.38E-01
11	CK-1-006-18(アララサーベイメータ)	3.83E-03	52	58.85	2.25E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年10月8日
対象ボイドNo.
No.5C1

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数(直接法) (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	108	77.34	3.15E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。

1F メガフロート
ボイド内測定結果

放　責	放　管　員

確認	担当

測定日時
2019年10月8日
対象ボイドNo.
No.5A1／

放射線管理責任者

件名	1F　メガフロート水処理・除染他業務委託
測定場所	1F　港湾　メガフロート　ボイド内（床面・壁面・天井）
測定者	
測定方法	直接法
測定環境	湿潤
BG測定時間（sec）	60
サンプル測定時間（sec）	20

【 ボイド配置図 】

対象ボイド



【 使用測定器一覧 】

No.	管理番号	換算定数(直接法) (Bq/cm²)	BG (cpm)	検出限界計数 (cpm)	検出限界値 (Bq/cm²)
1	CK-1-006-08(アララサーベイメータ)	4.07E-03	96	73.86	3.01E-01

【 測定結果 】

全て 4 Bq / cm² 未満である事を確認しました。