

日付	2020年4月6日		タンクNo.	C-B4			作業内容	タンク内廃棄物撤出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	11時50分	—		タンク内	1.32E-05	1.32E-05	1.32E-05	合	
作業中	12時41分	北西		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
				西	1.35E-05	1.35E-05			
				南	1.31E-05	1.31E-05			
				北	1.32E-05	1.32E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時44分	北西		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
				西	1.35E-05	1.35E-05			
				南	1.31E-05	1.31E-05			
				北	1.32E-05	1.32E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年4月7日		タンクNo.	C-B4			作業内容	1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時24分	—		タンク内	1.32E-05	1.32E-05	1.32E-05	合	
作業中	9時51分	北東		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
	9時15分			西	1.35E-05	1.35E-05			
	9時51分			南	1.31E-05	1.31E-05			
	9時15分			北	1.32E-05	1.32E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時16分	東		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
	12時20分			西	1.35E-05	1.35E-05			
	13時16分			南	1.31E-05	1.31E-05			
	12時20分			北	1.32E-05	1.32E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年4月15日		タンクNo.	C-A4			作業内容	天板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	8時16分	—		タンク内	1.32E-05	1.32E-05	1.32E-05	合	
作業中	9時16分	南東		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
	8時52分			西	1.35E-05	1.35E-05			
	9時16分			南	1.31E-05	1.31E-05			
	9時16分			北	1.32E-05	1.32E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時50分	南東		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
	西			1.35E-05	1.35E-05				
	南			1.31E-05	1.31E-05				
	北			1.32E-05	1.32E-05				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年4月16日		タンクNo.	C-B5			作業内容	天板、4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時32分	—		タンク内	1.32E-05	1.32E-05	1.32E-05	合	
作業中	9時07分	北東		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
				西	1.35E-05	1.35E-05			
				南	1.31E-05	1.31E-05			
				北	1.32E-05	1.32E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時00分	北東		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
				西	1.35E-05	1.35E-05			
				南	1.31E-05	1.31E-05			
				北	1.32E-05	1.32E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2020年4月17日		タンクNo.	C-B5			作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時23分	—		タンク内	1.32E-05	1.32E-05	1.32E-05	合	
作業中	11時15分	東		東	1.31E-05	1.31E-05	3.82E-05	合	
				西	1.35E-05	3.82E-05			
				南	1.31E-05	1.31E-05			
				北	1.32E-05	1.32E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時50分	東		東	1.31E-05	1.31E-05	1.35E-05	合	
				西	1.35E-05	1.35E-05			
				南	1.31E-05	1.31E-05			
				北	1.32E-05	1.32E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年4月21日		タンクNo.	C-B5			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時23分	—		タンク内	1.41E-05	1.41E-05	1.41E-05	合	
作業中	9時57分	南		東	1.41E-05	1.41E-05	2.43E-05	合	
				西	1.46E-05	1.46E-05			
				南	1.42E-05	1.42E-05			
				北	1.43E-05	2.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11時02分	南		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
				西	1.46E-05	1.46E-05			
				南	1.42E-05	1.42E-05			
				北	1.43E-05	1.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年4月24日		タンクNo.	C-B5			作業内容	タンク内廃棄物撤出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時27分	—		タンク内	1.41E-05	1.41E-05	1.41E-05	合	
作業中	8時28分	西		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
				西	1.46E-05	1.46E-05			
				南	1.42E-05	1.42E-05			
				北	1.43E-05	1.43E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	9時00分	西		東	1.41E-05	1.41E-05	1.46E-05	合	
				西	1.46E-05	1.46E-05			
				南	1.42E-05	1.42E-05			
				北	1.43E-05	1.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年4月27日		タンクNo.	C-B5			作業内容	1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時26分	—		タンク内	1.41E-05	1.41E-05	1.41E-05	合	
作業中	9時56分	東		東	1.41E-05	1.60E-05	1.78E-05	合	
	9時11分			西	1.46E-05	1.46E-05			
	9時56分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	9時11分			北	1.43E-05	1.78E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時02分	東		東	1.41E-05	1.41E-05	1.65E-05	合	
	12時19分			西	1.46E-05	1.65E-05			
	13時02分			南	1.42E-05	1.42E-05			
	12時19分			北	1.43E-05	1.43E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					