

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（9月分）

9月	日	30(日)	31(月)	1(火)	2(水)	3(木)	4(金)	5(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1			4.27E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.35E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.84E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.02E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.54E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	6(日)	7(月)	8(火)	9(水)	10(木)	11(金)	12(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	2.88E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.78E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.75E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.58E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.08E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.21E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.79E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	13(日)	14(月)	15(火)	16(水)	17(木)	18(金)	19(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.40E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.51E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.39E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.84E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.59E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.85E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.31E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	20(日)	21(月)	22(火)	23(水)	24(木)	25(金)	26(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.31E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.42E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.41E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.81E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.40E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.24E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.67E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	27(日)	28(月)	29(火)	30(水)	1(木)	2(金)	3(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	3.77E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.74E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.79E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.54E-05 (最大) ND※2 (最小)			

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2020年10月1日時点

※2：ND = 不検出