

構外駐車場及び周辺の放射線管理  
(環境モニタリングサーベイ)  
2020年 11月

|     |          |
|-----|----------|
| 作成日 | 12月1日（火） |
| 作成者 |          |
| 審査者 |          |
| 承認者 |          |

1. 線量当量率（単位：μSv/h）

| No. | 測定場所            | 11月3日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月24日 |  |
|-----|-----------------|-------|--------|--------|--------|--|
| 1   | 入退域管理棟出入口       | 0.24  | 0.24   | 0.24   | 0.23   |  |
| 2   | 入退域管理棟脇プレハブ（内）  | ※     | ※      | ※      | ※      |  |
| 3   | 工事車両駐車場（東）      | 0.50  | 0.50   | 0.50   | 0.50   |  |
| 4   | 工事車両駐車場（南）      | 0.60  | 0.60   | 0.60   | 0.60   |  |
| 5   | バス待合所           | 0.35  | 0.35   | 0.35   | 0.35   |  |
| 6   | 新事務本館前ロータリー（南）  | 1.1   | 1.1    | 1.1    | 1.1    |  |
| 7   | ヘリポート東側         | 1.3   | 1.3    | 1.3    | 1.2    |  |
| 8   | 新事務本館正面玄関       | 0.25  | 0.25   | 0.25   | 0.25   |  |
| 9   | 新事務本館西側駐車場      | 0.35  | 0.35   | 0.35   | 0.35   |  |
| 10  | ヘリポート入口         | 0.45  | 0.40   | 0.40   | 0.40   |  |
| 11  | 構外南側駐車場         | 1.4   | 1.5    | 1.5    | 1.6    |  |
| 12  | 構外中央駐車場         | 0.90  | 0.90   | 0.90   | 0.90   |  |
| 13  | 構外中央西側駐車場（南）    | 1.8   | 1.8    | 1.8    | 1.9    |  |
| 14  | 構外中央西側駐車場（北）    | 1.5   | 1.5    | 1.5    | 1.6    |  |
| 15  | 構外中央駐車場（北西）     | 1.1   | 1.1    | 1.2    | 1.3    |  |
| 16  | 危険体感訓練施設西側      | 0.20  | 0.20   | 0.20   | 0.20   |  |
| 17  | 構外休憩所（東）        | 0.18  | 0.18   | 0.18   | 0.18   |  |
| 18  | バス待合所西側         | 0.20  | 0.20   | 0.20   | 0.20   |  |
| 19  | 構外北側駐車場（東）      | 0.17  | 0.17   | 0.17   | 0.17   |  |
| 20  | 北側駐車場巡視用道路（南）   | 0.95  | 0.95   | 1.0    | 1.0    |  |
| 21  | 北側駐車場南巡視用道路（南）  | 1.6   | 1.7    | 1.7    | 1.7    |  |
| 22  | 北側駐車場南巡視用道路（中央） | 1.3   | 1.3    | 1.3    | 1.4    |  |
| 23  | 北側駐車場南巡視用道路（北）  | 1.6   | 1.6    | 1.6    | 1.6    |  |
| 24  | 北側駐車場巡視用道路（鉄塔西） | 0.75  | 0.80   | 0.80   | 0.80   |  |
| 25  | 北側駐車場巡視用道路（鉄塔北） | 0.60  | 0.60   | 0.60   | 0.70   |  |
| 26  | 北側駐車場北巡視用道路（北）  | 0.90  | 0.90   | 0.90   | 1.0    |  |
| 27  | 北側駐車場北巡視用道路（中央） | 1.0   | 1.1    | 1.1    | 1.1    |  |
| 28  | 北側駐車場北巡視用道路（南）  | 1.3   | 1.5    | 1.5    | 1.5    |  |
| 29  | 北側駐車場巡視用道路（北）   | 0.60  | 0.60   | 0.60   | 0.60   |  |
| 30  | 構外北側駐車場（北）      | 0.45  | 0.45   | 0.45   | 0.45   |  |
| 測定者 |                 |       |        |        |        |  |
| ：   | 測定時間            | 7:30  | 7:30   | 7:30   | 7:30   |  |
|     | 測定器No.          | 1     | 1      | 1      | 1      |  |
| 確認者 | 放射線防護G          |       |        |        |        |  |

| No. | 測定場所           | 11月3日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月24日 |  |
|-----|----------------|-------|--------|--------|--------|--|
| 31  | 構外北側駐車場（北東）    | 0.35  | 0.35   | 0.35   | 0.35   |  |
| 32  | 協力企業棟北側駐車場（北西） | 0.40  | 0.40   | 0.40   | 0.40   |  |
| 33  | 協力企業棟北側駐車場（北）  | 0.60  | 0.60   | 0.65   | 0.65   |  |
| 34  | 協力企業棟食堂搬出入口    | 0.30  | 0.30   | 0.30   | 0.30   |  |
| 35  | 協力企業棟2番ゲート     | 0.13  | 0.13   | 0.13   | 0.13   |  |
| 36  | 協力企業棟1番ゲート     | 0.12  | 0.12   | 0.12   | 0.12   |  |
| 37  | 新事務本館西側出入口     | 0.18  | 0.18   | 0.18   | 0.18   |  |
| 38  | 協力企業棟（南東）      | 0.90  | 0.90   | 0.90   | 0.90   |  |
| 39  | 装備品倉庫（北）       | 0.55  | 0.55   | 0.50   | 0.50   |  |
| 40  | 装備品倉庫（北東）      | 0.18  | 0.18   | 0.18   | 0.18   |  |
| 測定者 |                |       |        |        |        |  |
|     | 測定時間           | 7:30  | 7:30   | 7:30   | 7:30   |  |
|     | 測定器No.         | 1     | 1      | 1      | 1      |  |
| 確認者 | 放射線防護G         |       |        |        |        |  |

| MC7系電気品室（西門前）1回/月 |             | 前回値   |       |
|-------------------|-------------|-------|-------|
| No.               | 測定場所        | 11月3日 | 10月6日 |
| 41                | MC7系電気品室（北） | 0.20  | 0.20  |
| 42                | MC7系電気品室（東） | 0.30  | 0.30  |
| 43                | MC7系電気品室（南） | 0.30  | 0.35  |
| 44                | MC7系電気品室（西） | 0.40  | 0.45  |
| 45                | 西門前         | 0.45  | 0.45  |
| 測定者               |             |       |       |
|                   | 測定時間        | 7:30  |       |
|                   | 測定器No.      | 1     |       |
| 確認者               | 放射線防護G      |       |       |

| ヘリポート 1回/月 |           | 前回値    |        |
|------------|-----------|--------|--------|
| No.        | 測定場所      | 11月17日 | 10月20日 |
| 46         | ヘリポート通路   | 0.40   | 0.40   |
| 47         | ヘリポート（南西） | 0.90   | 0.90   |
| 48         | ヘリポート（北西） | 1.2    | 1.2    |
| 49         | ヘリポート（中央） | 0.60   | 0.60   |
| 50         | ヘリポート（北東） | 0.50   | 0.50   |
| 51         | ヘリポート（南東） | 0.50   | 0.60   |
| 52         | ヘリポート北側   | 0.45   | 0.45   |
| 測定者        |           |        |        |
|            | 測定時間      | 7:30   |        |
|            | 測定器No.    | 1      |        |
| 確認者        | 放射線防護G    |        |        |

| No. | 測定器    | 備考 |
|-----|--------|----|
| 1   | SC-090 |    |
| 2   | SC-079 |    |
| 3   |        |    |
| 4   |        |    |

※5/11～工事中の為、測定不可

| 入退域管理棟出入口 |       | 測定者 | 測定時間 | 測定器No. | 確認者<br>放射線防護G |
|-----------|-------|-----|------|--------|---------------|
| 測定日       | 線量当量率 |     |      |        |               |
| 11月1日     | 0.23  |     | 7:40 | 2      |               |
| 11月2日     | 0.24  |     | 7:40 | 2      |               |
| 11月3日     | 0.24  |     | 7:35 | 1      |               |
| 11月4日     | 0.24  |     | 7:40 | 2      |               |
| 11月5日     | 0.23  |     | 7:40 | 2      |               |
| 11月6日     | 0.23  |     | 7:45 | 2      |               |
| 11月7日     | 0.23  |     | 7:40 | 2      |               |
| 11月8日     | 0.25  |     | 7:30 | 2      |               |
| 11月9日     | 0.24  |     | 7:40 | 2      |               |
| 11月10日    | 0.24  |     | 7:40 | 1      |               |
| 11月11日    | 0.24  |     | 7:40 | 2      |               |
| 11月12日    | 0.24  |     | 7:40 | 2      |               |
| 11月13日    | 0.24  |     | 7:40 | 2      |               |
| 11月14日    | 0.23  |     | 7:35 | 2      |               |
| 11月15日    | 0.22  |     | 7:40 | 2      |               |
| 11月16日    | 0.23  |     | 7:45 | 2      |               |
| 11月17日    | 0.24  |     | 7:35 | 1      |               |
| 11月18日    | 0.23  |     | 7:40 | 2      |               |
| 11月19日    | 0.24  |     | 7:40 | 2      |               |
| 11月20日    | 0.24  |     | 7:40 | 2      |               |
| 11月21日    | 0.24  |     | 7:30 | 2      |               |
| 11月22日    | 0.24  |     | 7:30 | 2      |               |
| 11月23日    | 0.22  |     | 7:30 | 2      |               |
| 11月24日    | 0.23  |     | 7:35 | 1      |               |
| 11月25日    | 0.22  |     | 7:45 | 2      |               |
| 11月26日    | 0.24  |     | 7:40 | 2      |               |
| 11月27日    | 0.24  |     | 7:35 | 2      |               |
| 11月28日    | 0.23  |     | 7:35 | 2      |               |
| 11月29日    | 0.23  |     | 7:40 | 2      |               |
| 11月30日    | 0.23  |     | 7:40 | 2      |               |
|           |       |     |      |        |               |