

# 3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（1月分）

1月	日	27(日)	28(月)	29(火)	30(水)	31(木)	1(金)	2(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1						4.02E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.05E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	3(日)	4(月)	5(火)	6(水)	7(木)	8(金)	9(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	2.53E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.88E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.36E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.59E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.92E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.30E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.99E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	10(日)	11(月)	12(火)	13(水)	14(木)	15(金)	16(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	3.86E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.06E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.96E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.14E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.84E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.55E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.74E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	17(日)	18(月)	19(火)	20(水)	21(木)	22(金)	23(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	4.82E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.95E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.36E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.87E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.78E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.43E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.52E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	24(日)	25(月)	26(火)	27(水)	28(木)	29(金)	30(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	3.73E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.25E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.12E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.68E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.31E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.47E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.37E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	31(日)	1(月)	2(火)	3(水)	4(木)	5(金)	6(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	3.19E-05 (最大) ND※2 (最小)						

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2021年2月1日時点

※2：ND = 不検出