入退域管理棟の放射線管理（環境モニタリングサーベイ） ： 2021年 1月

作成日	2月1日（月）
作成者	
審査者	
承認者	

1. 線量当量率 （単位 ： μSv／h）

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	装備品倉庫	0.11	－	－	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	－	－	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	－	－	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	－	－	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	－	－
2	保護衣準備室	0.070	－	－	0.070	0.070	0.060	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－
3	PPゲート室　北側出入口	0.070	－	－	0.080	0.070	0.070	0.070	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.080	0.070	0.070	－	－
4	PPゲート室　南側出入口	0.080	－	－	0.080	0.070	0.070	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－
5	監視室（週一回）	－	－	－	0.060	－	－	－	－	－	－	0.060	－	－	－	－	－	－	0.060	－	－	－	－	－	－	0.060	－	－	－	－	－	－
6	委託員詰所室	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.070	0.070	0.070	0.060	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－
7	ロッカー室	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－
8	大型休憩所出入口前	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－
9	VIP更衣室	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.070	0.070	0.060	0.070	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	－	－
10	計測器貸出室	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－
11	放射線監視事務室	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.080	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－
12	西側階段	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－
13	医療室	0.060	－	－	0.050	0.050	0.050	0.060	0.060	－	－	0.060	0.050	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.050	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－
14	保安員監視室・控室	0.060	－	－	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	－	－	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	－	－	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	－	－	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	－	－
15	化学分析棟1階　階段	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	－	－	0.080	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－
16	化学分析棟地下　階段	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.060	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－
17	化学分析棟地下　EV前	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－
18	化学分析棟1階　EV前	0.11	－	－	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	－	－	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	－	－
19	装備貸出エリア	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.070	0.070	－	－
20	マスク貸出エリア	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	－	－
21	装備脱衣エリア	0.11	－	－	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	－	－	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	－	－
22	汚染検査エリア前室	0.070	－	－	0.070	0.060	0.060	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－
23	視察者入口前室	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－
24	一般服出入口	0.12	－	－	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	－	－	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	－	－	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	－	－	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	－	－
測定者			－	－						－	－						－	－						－	－						－	－
	測定時間	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－
	測定器No.	2	－	－	2	2	2	2	2	－	－	2	2	2	2	2	－	－	2	2	2	2	2	－	－	2	2	2	2	2	－	－
確認者	放射線防護G		－	－						－	－						－	－						－	－						－	－

2. スミア測定 （単位 ： Bq／cm^2）

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	装備品倉庫	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
2	保護衣準備室	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
3	PPゲート室（北側出入口）	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
4	PPゲート室（南側出入口）	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
5	監視室（週一回）	－	－	－	<2.0E-01	－	－	－	－	－	－	<2.0E-01	－	－	－	－	－	－	<2.0E-01	－	－	－	－	－	－	<2.0E-01	－	－	－	－	－	－
6	委託員詰所室	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
7	ロッカー室	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
8	大型休憩所出入口前	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
9	VIP更衣室	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
10	計測器貸出室	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
11	放射線監視事務室	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
12	西側階段	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
13	医療室	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
14	保安員監視室・控室	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
15	化学分析棟1階　階段	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
16	化学分析棟地下　階段	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
17	化学分析棟地下　EV前	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
18	化学分析棟1階　EV前	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
19	装備貸出エリア	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
20	マスク貸出エリア	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
21	装備脱衣エリア	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
22	汚染検査エリア前室	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
23	視察者入口前室	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
24	一般服出入口	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－
測定者			－	－						－	－						－	－						－	－						－	－
	測定時間	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－
	測定器No.	1	－	－	1	1	1	1	1	－	－	1	1	1	1	1	－	－	1	1	1	1	1	－	－	1	1	1	1	1	－	－
	検出限界値	2.0E-01	－	－	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	－	－	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	－	－	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	－	－	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	－	－
確認者	放射線防護G		－	－						－	－						－	－						－	－						－	－

3. 放射性物質濃度 （単位 ： Bq／cm^3）

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1FL階段下	<3.7E-06	－	－	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	－	－	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	－	－	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	－	－	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	－	－
2	1FL装備脱衣エリア	<3.5E-06	－	－	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	－	－	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	－	－	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	－	－	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	－	－
3	入退管理棟2現場出入口	－	－	－	－	－	－	<4.2E-08	－	－	－	－	－	－	<4.2E-08	－	－	－	－	－	－	<4.2E-08	－	－	－	－	－	－	<4.2E-08	－	－	－
4	化学分析棟フィルター室	－	－	－	－	－	－	<4.2E-08	－	－	－	－	－	－	<4.2E-08	－	－	－	－	－	－	<4.2E-08	－	－	－	－	－	－	<4.2E-08	－	－	－
測定者			－	－						－	－						－	－						－	－						－	－
	測定時間	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－
	測定器No.	1,4,5	－	－	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5,7,8	1,4,5	－	－	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5,7,8	1,4,5	－	－	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5,7,8	1,4,5	－	－	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5,7,8	1,4,5	－	－
1	検出限界値	3.7E-06	－	－	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	－	－	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	－	－	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	－	－	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	－	－
2		3.5E-06	－	－	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	－	－	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	－	－	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	－	－	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	－	－
3		－	－	－	－	－	－	4.2E-08	－	－	－	－	－	－	4.2E-08	－	－	－	－	－	－	4.2E-08	－	－	－	－	－	－	4.2E-08	－	－	－
4		－	－	－	－	－	－	4.2E-08	－	－	－	－	－	－	4.2E-08	－	－	－	－	－	－	4.2E-08	－	－	－	－	－	－	4.2E-08	－	－	－
確認者	放射線防護G		－	－						－	－						－	－						－	－						－	－

4. 積算線量 （単位 ： mSv）

No.	測定場所	1月6日	1月13日	1月20日	1月27日
1	放射線監視室・事務室	0.015	0.014	0.015	0.015
2	計測器貸出所	0.014	0.014	0.014	0.014
3	大型休憩所出入口前	0.010	0.010	0.010	0.010
4	管理対象区域入口付近（2階）	0.009	0.009	0.009	0.009
5	装備品倉庫管理対象区域境界	0.019	0.018	0.019	0.018
6	機械室管理対象区域境界扉	0.019	0.020	0.020	0.020
測定者					
	測定時間	8:00	8:00	8:00	8:00
	測定器No.	2,6	2,6	2,6	2,6
確認者	放射線防護G				

No.	測定場所	1月6日	1月13日	1月20日	1月27日
7	放射線管理員監視室・控え室	0.011	0.011	0.011	0.011
8	汚染検査所境界	0.011	0.011	0.011	0.011
9	除染室扉付近	0.009	0.009	0.009	0.009
10	応急処置室ES付近	0.014	0.014	0.014	0.014
11	視察者専用出入口付近	0.011	0.011	0.011	0.011
		－	－	－	－
測定者					
	測定時間	8:00	8:00	8:00	8:00
	測定器No.	2,6	2,6	2,6	2,6
確認者	放射線防護G				

No.	測定器	備考	No.	測定器	備考
1	GMAD-498		11		
2	SC-090		12		
3	SC-081		13		
4	DSH-067		14		
5	DSH-013		15		
6	HDT-002		16		
7	DST-087		17		
8	DST-089		18		
9			19		
10			20		

基準 ： 1. 線量当量率・・・0.5[μSv/h]未満、2. スミア測定・・・0.8[Bq/cm^2]未満の検出限界値未満、3. 放射性物質濃度・・・1×10^{-5}[Bq/cm^3]未満の検出限界値未満、4. 積算線量・・・0.09[mSv]未満（※No.5のみ、0.4[mSv]未満）