

# 構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(2021年1月)

○:維持管理レベルを満たす ー:未測定(休憩所閉鎖) ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称	5・6号サービス建屋休憩所	企業センター厚生棟休憩所	正門警備所休憩所	旧5・6号出入管理所休憩所	企業棟休憩所A棟	五差路休憩所													
1日(金)	○	○	○	○	○	○													
2日(土)	○	○	○	○	○	○													
3日(日)	○	○	○	○	○	○													
4日(月)	○	○	○	○	○	○													
5日(火)	○	○	○	○	○	○													
6日(水)	○	○	○	○	○	○													
7日(木)	○	○	○	○	○	○													
8日(金)	○	○	○	○	○	○													
9日(土)	○	○	○	○	○	○													
10日(日)	○	○	○	○	○	○													
11日(月)	○	○	○	○	○	○													
12日(火)	○	○	○	○	○	○													
13日(水)	○	○	○	○	○	○													
14日(木)	○	○	○	○	○	○													
15日(金)	○	○	○	○	○	○													
16日(土)	○	○	○	○	○	○													
17日(日)	○	○	○	○	○	○													
18日(月)	○	○	○	○	○	○													
19日(火)	○	○	○	○	○	○													
20日(水)	○	○	○	○	○	○													
21日(木)	○	○	○	○	○	○													
22日(金)	○	○	○	○	○	○													
23日(土)	○	○	○	○	○	○													
24日(日)	○	○	○	○	○	○													
25日(月)	○	○	○	○	○	○													
26日(火)	○	○	○	○	○	○													
27日(水)	○	○	○	○	○	○													
28日(木)	○	○	○	○	○	○													
29日(金)	○	○	○	○	○	○													
30日(土)	○	○	○	○	○	○													
31日(日)	○	ー	○	○	ー	○	・企業センター厚生棟休憩所および企業棟休憩所A棟は電源停止に伴い終日閉鎖												

測定項目	維持管理レベル
線量当量率	30 $\mu$ Sv/h以下
表面汚染密度	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下