

承認	審査	確認
		21.1.6

休憩所サーベイ記録確認チェックシート (2021年 1月 第1週)

設置場所	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力棟休憩所	17 北側海岸付近休憩所	18 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19 ろ過水・純水設備運転業務制御室	20 西門研修棟休憩所	21 起重機船内休憩所	監理員確認欄
28日(月)												
29日(火)												
30日(水)												
31日(木)												
1日(金)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	
2日(土)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	
3日(日)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2/1/13

休憩所サーベイ記録確認チェックシート

(2021年 1月 第2週)

設置場所	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力棟休憩所	17 北側海岸付近休憩所	18 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19 ろ過水・純水設備運転業務制御室	20 西門研修棟休憩所	21 起重機船内休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
4日(月)	○	○	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖		
5日(火)	○	○	長期閉鎖	○	閉鎖	○	閉鎖	○	○	○	閉鎖		
6日(水)	○	○	長期閉鎖	○	閉鎖	○	○	○	○	○	閉鎖		
7日(木)	○	○	長期閉鎖	○	閉鎖	○	○	○	○	○	閉鎖		
8日(金)	○	○	長期閉鎖	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○		
9日(土)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	○	○	閉鎖	○	
10日(日)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖		

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.1.19

休憩所サーベイ記録確認チェックシート

(2021年 1月 第3週)

設置場所	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力棟休憩所	17 北側海岸付近休憩所	18 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19 ろ過水・純水設備運転業務制御室	20 西門研修棟休憩所	21 起重機船内休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
11日(月)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	○	閉鎖	○	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖		
12日(火)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	閉鎖	○	○	○	閉鎖		
13日(水)	○	○	長期閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○		
14日(木)	○	○	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○		
15日(金)	○	○	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○		
16日(土)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	○	○	○	閉鎖	○	○	閉鎖		
17日(日)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖		

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.1.26

休憩所サーベイ記録確認チェックシート

(2021年 1月 第4週)

	12	13	14	15-1	15-2	16	17	18-1	18-2	19	20	21	監理員確認欄
設置場所	一般廃棄物焼却炉休憩所	自力棟休憩所	定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	自力棟休憩所	北側海岸付近休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所(200733)	大型機器メンテナンス建屋内休憩所(200994)	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	起重機船内休憩所	
18日(月)	○	○	長期閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	
19日(火)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	
20日(水)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	
21日(木)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	
22日(金)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	
23日(土)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	○	閉鎖	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	
24日(日)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.02.02

休憩所サーベイ記録確認チェックシート

(2021年 1月 第5週)

	12	13	14	15-1	15-2	16	17	18-1	18-2	19	20	21	監理員確認欄
設置場所	一般廃棄物焼却炉休憩所	自力棟休憩所	定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	自力棟休憩所	北側海岸付近休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所(200733)	大型機器メンテナンス建屋内休憩所(200994)	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	起重機船内休憩所	
25日(月)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	閉鎖	
26日(火)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	
27日(水)	閉鎖	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	閉鎖	
28日(木)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	閉鎖	
29日(金)	○	○	長期閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	閉鎖	○	○	閉鎖	
30日(土)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	○	閉鎖	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	
31日(日)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満